

Zadavatel	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka	Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín
Způsob zadání	Veřejná zakázka vypsána formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájená předáním oznámení o zahájení zadávacího řízení na VVZ pod evidenčním číslem Z2024-052879 a uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 24.10.2024

Písemná zpráva zadavatele

podle § 217 zákona

1. Označení zadavatele

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

IČO: 00298212

DIČ: CZ00298212

zastoupeno Mgr. Stanislavem Kopeckým - starostou města

2. Předmět VZ, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení

Předmětem veřejné zakázky je zejména rekonstrukce venkovního plaveckého bazénu a dodávka nových obslužných bazénových technologií. Při rekonstrukci dojde k odstranění keramických obkladů bazénového tělesa a k vestavení nové nerezové vany o rozměrech 50,03 x 20,40 m a celkové ploše 1 021,61 m² s přelivovým žlabem po všech stranách bazénu do stávajícího plaveckého bazénu. Přístup do plaveckého bazénu bude zajištěn pomocí nového schodiště, pro ZTP je navrženo zvedací zařízení včetně místa pro odstavení vozíků a pro potřeby široké veřejnosti i závodních plavců budou instalovány startovací bloky, odrazové – obrátkové hrany apod. V rámci modernizace areálu venkovního bazénu bude vybourán původní betonový dětský bazén a tobogán včetně nosné konstrukce a schodiště, přičemž vznikne nový dvouúrovňový bazén pro děti z nerezové se zábavními prvky a tobogán z laminátového tubusu s vlastním dojezdem mimo plavecký bazén. Dále budou instalovány dvě vířivé vany s masážními tryskami, rovněž z nerezové, u nichž se počítá s celoročním provozem s přístupem z areálu vnitřního (krytého) bazénu.

Předmětem veřejné zakázky je i výstavba nové technologické budovy s jedním nadzemním podlažím o půdorysných rozměrech 11 x 9,3 m s pultovou střechou (pro umístění filtračních zařízení, chemického hospodářství apod.), dále úprava stropu stávajícího podzemního technologického tunelu vedoucího z objektu krytého bazénu k technologiím pro venkovní areál a současně bude vedle tunelu a pod dětským bazénem a vířivkami vybudován podzemní objekt sloužící pro umístění akumulčních nádrží.

V důsledku realizace výše uvedených stavebních prací budou vybudovány také nové zpevněné plochy z dlažby. V části od vstupu do budovy krytého bazénu po vířivky budou zpevněné plochy z litého betonu vybaveny topným kabelem pro zimní období.

Rovněž budou instalovány nové sprchy, oplachy nohou, dvě stanoviště pro plavčíky s kamerami pro kontrolu plavců (detekční systém tonutí), osvětlení vodních ploch v areálu, lavičky, lehátka, turniketový vstup pro ZTP a pingpongové stoly. Po dokončení prací dojde k obnově travnatých ploch i živých plotů, nově zasazené živé ploty pak nahradí zbourané zídky.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Rozsah předmětu díla je vymezen PD zpracovanou společností MP Pro s.r.o., se sídlem U Lékárny 1408/4a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 17245117 - Ing. Daliborem Hečkem, ČKAIT 1103737, stavebním povolením vydaným dne 2.5.2024 Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, pod č.j. MUNJ-67029/2024/ÚPSŘ-Kr, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo a přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

V PD pro provádění stavby je obsažen souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky jednoznačně popsán.

Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve vztahu k rozsahu prováděných technologických prací. Jedná se o dodávku nových strojů a zařízení tak, aby byla dodržena platná právní úprava, tj. zejména vyhláška č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní normy ČSN EN 13451 a ČSN 15288.

Technické podmínky jsou zahrnuty také v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 2).

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele.

Nabídková cena sjednaná ve smlouvě činí 81.899.000 Kč bez DPH.

Zadavatel použil otevřené podlimitní řízení.

3. Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídka č. 1

Obchodní firma nebo název	KVAZAR akciová společnost
Sídlo	Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava
Právní forma	akciová společnost
IČO	00560383
DIČ	CZ00560383

Nabídka č. 2

Obchodní firma nebo název	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Sídlo	č.p. 1312, 739 95 Bystřice
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO	25855247
DIČ	CZ25855247

Nabídka č. 3

Obchodní firma nebo název	GEMO a.s.
Sídlo	Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc
Právní forma	akciová společnost
IČO	13642464
DIČ	CZ13642464

Nabídka č. 4

Obchodní firma nebo název	Sdružení HOMOLA building – Držík – AKVAHELP METAL vedoucí společník HOMOLA building s.r.o.
Sídlo	Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO	09553304
DIČ	CZ09553304

4. Údaje o nabídkové ceně účastníků zadávacího řízení

název účastníka	nabídková cena bez DPH v Kč
KVAZAR akciová společnost	75.700.620,95
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.	89.574.778,46
GEMO a.s.	83.555.000
Sdružení HOMOLA building – Držík – AKVAHELP METAL vedoucí společník HOMOLA building s.r.o.	81.899.000

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Poř.č. nabídky	Obchodní firma/název
1.	KVAZAR akciová společnost

Zadavatel posoudil splnění zadávacích podmínek u předložené nabídky účastníka. V souladu s ust. § 46 odst. 1 zákona zadavatel doručil účastníkovi dne 19.12.2024 Žádost o objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů (dále jen „Žádost“). Dne 09.01.2025 účastník doručil na Žádost zadavatele sadu dokumentů. Zadavatel opětovně posoudil splnění zadávacích podmínek u předložené nabídky účastníka a konstatuje nesplnění zadávacích podmínek, neboť údaje a doklady předložené účastníkem v nabídce nesplňují požadavky zadavatele, a to z následujících důvodů.

1. Zadavatel v dokumentu „Zadávací dokumentace“ na str. 16 v čl. 10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY mimo jiné uvádí, že požaduje doložit technické listy výrobce.

Předložená nabídka účastníka nebyla doložena technickými listy výrobce výrobku určeného k dodání dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace klíčových komponentů bazén Nový Jičín, a to v případě:

- položky č. 1 „Roštnice PP, přímá, barva bílá, šíře 295 mm“,
- položky č. 3 „Stěna bazénu plech tl. 2,5mm, brus povrchu na užité straně 400 µm“,

- položky č. 10 „Písková filtrační stanice, ovládaná pomocí sestavy ventilů, DN 200“,
- položky č. 11 „Filtrační čerpadlo včetně frekvenčního měniče“,
- položky č. 12 „Podávací čerpadlo“,
- položky č. 13 „Podávací čerpadlo pro dávkování plynného chloru“,
- položky č. 14 „Indukční průtokoměr DN 300“,
- položky č. 15 „Výměník tepla deskový 190 kW“,
- položky č. 16 „Středotlaká UV lampa s automatickým stěračem, životnost výbojky 18.000 h, elektronické napájení, DN 300, 9kW“,
- položky č. 17 „Automatická dávkovací stanice včetně originál provozních náplní, měřené hodnoty volný a vázaný Cl, Redox, pH, Teplota – web servis, komunikace přes RS 485“,
- položky č. 18 „Membránové dávkovací čerpadlo pH 30l/h, 230V, pro bazény s objemem nad 800m³ – teflonová membrána, vitonové těsnění s keramickým ventilem, možnost umístění na barel“,
- položky č. 19 „Membránové dávkovací čerpadlo flokulantu 5l/h, teflonová membrána, vitonové těsnění s keramickým ventilem, možnost umístění na barel“,
- položky č. 20 „Detekční systém tonutí – komplet“,
- položky č. 22 „Stěna bazénu plech tl. 2,5mm, brus povrchu na užitné straně 400 μm“,
- položky č. 23 „Písková filtrační stanice“,
- položky č. 24 „Filtrační čerpadlo“,
- položky č. 25 „Čerpadlo vodního ježka“,
- položky č. 26 „Čerpadlo vodního zvonu“,
- položky č. 27 „Čerpadlo skluzavka zvon“,
- položky č. 28 „Čerpadlo vodní fontány“,
- položky č. 29 „Indukční průtokoměr DN 65“,
- položky č. 34 „Výměník tepla 12 kW“,
- položky č. 40 „Písková filtrační stanice“,
- položky č. 41 „Filtrační čerpadlo řízené frekvenčním měničem“,
- položky č. 42 „Středotlaká UV lampa s automatickým stěračem, životnost výbojky 10.000 h, elektronické napájení, DN 80, 0,6 kW“,
- položky č. 43 „Tepelný výměník 15 kW“,
- položky č. 44 „Indukční průtokoměr DN 80“,
- položky č. 45 „Čerpadlo hydromasážních trysek“,
- položky č. 46 „Dmýchadlo vzduchové lavice 200 m³/h“,
- položky č. 47 „Dmýchadlo vzduchové lehátko 240 m³/h“,
- položky č. 51 „Injektor do 4000 g/h dávkování plynného chloru“,
- položky č. 52 „Injektor do 500 g/h dávkování plynného chloru“,
- položky č. 53 „Podtlakový regulátor – podtlakový regulátor do 4 kg/h pro přímou montáž na láhev, se sacím ventilem, filtrem, pojistným přetlakovým ventilem, přetlakovým ventilem 0,5 bar a manometrem“,
- položky č. 54 „Filtr adsorbční – filtrační válec s náplní pro adsorbci plynného chlórů z odvodu podtlakový regulátor“,
- položky č. 55 „Automatický přepínač 4 kg/h – automatický přepínač z prázdného zdroje CL2 na plný, max výkon 4 kg/h, bez kontaktu“,

- položky č. 56 „Dávkovací regulátor 40 g/h – dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 2-40 g CL2/h“,
- položky č. 57 „Dávkovací regulátor 100 g/h – dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 5-100 g CL2/h“,
- položky č. 58 „Dávkovací regulátor 250 g/h – dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 10-250 g CL2/h“,
- položky č. 59 „Dávkovací regulátor 4000 g/h – dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 200-4000 g CL2/h“,
- položky č. 60 „Vstřikovací armatura PVC, DN 20 – PVC vstřikovací armatura (difusor) s kulovým ventilem, připojení na roztok chlorové vody/chlordioxidu z injektoru DN 20, připoj na potrubí závitem G1“,
- položky č. 61 „Čerpadlo tobogánu s frekvenčním měničem“.

Jak zadavatel uvedl v Žádosti, ve výše uvedených položkách byl v předložené nabídce účastníka v případě technických listů rozpor, kdy příloha č. 2 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace klíčových komponentů bazén Nový Jičín uvádí výrobce „X“ a dokument „Technický list výrobku“ uvádí identifikační údaje někoho, kdo není výrobcem, přičemž zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách technický list výrobce.

Nadto je potřeba konstatovat, že z dostupných zdrojů k informacím o technických listech výrobků vyplývá, že vydávaný technický list musí poskytovat zejména informace o vlastnostech a kvalitě výrobku. Mezi základní náležitosti technického listu obvykle patří:

1. Identifikační údaje: Název a sídlo výrobce, kód nebo označení výrobku, datum vydání a platnost technického listu.
2. Popis výrobku: Detailní popis výrobku, včetně jeho funkce, použití a technických specifik, případně další vlastnosti.
3. Technické parametry: Hloubkové a šířkové rozměry, materiály, konstrukční detaily, mechanické vlastnosti, tepelná odolnost atd.
4. Certifikace a testování: Informace o certifikacích (např. CE), testech a zkouškách, které výrobek prošel, a jejich výsledky.
5. Dodací podmínky: Podmínky pro dopravu a skladování výrobku, včetně specifikace klimatických podmínek.
6. Údržba a životnost: Doporučení pro údržbu a životnost výrobku, včetně informací o záručním a servisním období.
7. Ochrana životního prostředí: Informace o ekologických aspektech výrobku, jako je recyklace, spotřeba energie a emise.
8. Oblast použití: Doporučené způsoby aplikace, kompatibilita s jinými výrobky a systémy.

Technický list je tedy klíčovým dokumentem, který poskytuje podrobné informace o vlastnostech, parametrech a kvalitě výrobku. Je tedy na místě, aby tento dokument vystavoval výrobce daného produktu, a to z následujících důvodů:

1. Autenticita a spolehlivost informací: Technický list obsahuje přesné a ověřené informace o výrobku, které může poskytnout pouze výrobce. Výrobce má přímý přístup k údajům o výrobních procesech, použitých materiálech a technických specifikacích.

2. Odpovědnost a záruka: Výrobce nese odpovědnost za kvalitu a bezpečnost svého produktu. Vystavením technického listu potvrzuje, že výrobek splňuje všechny relevantní normy a předpisy.
3. Certifikace a regulace: Mnohé technické listy obsahují údaje o certifikacích, testech a shodách s normami. Tyto certifikace mohou být uděleny pouze výrobcí po splnění specifických testů a inspekcí.
4. Jasnost a důvěryhodnost: Předložením technického listu od výrobce je zajištěna důvěryhodnost a jednotnost informací o výrobku pro všechny strany realizující dílo.

I kdyby zadavatel připustil tvrzení účastníka uvedené v poznámkách dokumentu „0.Příloha č. 1 Objasnění –Tabulka.xlsx“ doloženého v reakci na Žádost, že technické listy výrobku je oprávněn vystavovat nejen výrobce (zadavatel však požadoval technické listy výrobce), účastníkem doložené technické listy výrobků např. u položky č. 15 „Výměník tepla deskový 190 kW“ jsou z hlediska rozsahu informace o výrobku zcela nedostatečné, neboť uvádí pouze obecnou formulaci „*popis zařízení: výměník deskový, 190 kW*“ doloženou ilustračním fotem.

Technický list neobsahuje údaje zejména o rozměrech výrobku či připojovacích rozměrech na primární a sekundární straně výměníku, dále o počtu a ploše desek, z nichž je výměník složen, a dále neobsahuje údaj o teplotě vody na vstupní straně a teplotě vody na výstupní straně výměníku, které mají vliv na jeho výkon. Zadavatel tak nemůže ověřit splnění požadavků definovaných v projektové dokumentaci.

Účastníkem předložené technické listy obsahují informace odpovídající technické specifikaci výrobku definované v PD bez dalšího.

2. Zadavatel v dokumentu „Zadávací dokumentace“ na str. 16 v čl. 10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY mimo jiné uvádí, že požaduje doložit osvědčení o protiskluzu, dále na str. 7 v čl. 5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI mimo jiné uvádí, že dokumenty předkládané v rámci nabídky budou předloženy jako prosté kopie originálů v českém jazyce a dále na str.13 v čl. 5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI ve vztahu nejen k osvědčení o protiskluzu uvádí, že veškeré dokumenty budou předloženy v českém jazyce, popř. s překladem do českého jazyka.

Předložená nabídka účastníka nebyla doložena osvědčením o protiskluzu výrobku určeného k dodání dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace klíčových komponentů bazén Nový Jičín, a to v případě:

- položky č. 1 „Roštnice PP, přímá, barva bílá, šíře 295 mm“.

V původní nabídce účastník v případě položky č. 1 „Roštnice PP, přímá, barva bílá, šíře 295 mm“ doložil cizojazyčný dokument ve dvou jazykových mutacích s identifikačními údaji společnosti CEPEX, S.A.U., a dále dokument „SEGMENTOVÁ MŘÍŽKA PRO OHYB“ v českém jazyce rovněž s identifikačními údaji společnosti CEPEX, S.A.U.

Účastník v odpovědi na Žádost zadavatele k položce č. 1 uvádí, že výše uvedenými dokumenty splnil požadavek zadavatele na doložení osvědčení o protiskluzu, tedy považuje cizojazyčný dokument za osvědčení o protiskluzu a dokument „SEGMENTOVÁ MŘÍŽKA PRO OHYB“ za prostou kopii originálu v českém jazyce. Pro vyloučení pochybností o správnosti doloženého osvědčení o protiskluzu přílohou odpovědi na Žádost nově přikládá dokument ve formátu jpg.

Vzhledem ke skutečnosti, že k certifikaci výrobků jsou oprávněny pouze třetí strany, nelze považovat předložené dokumenty za osvědčení o protiskluzu, neboť jsou vydány uváděným výrobcem CEPEX, S.A.U., nikoli nezávislou organizací.

Nelze akceptovat listinu vyhotovenou výrobcem, neboť takové osvědčení vyhotovené výrobcem vypovídá pouze o jeho tvrzení o užitečných vlastnostech výrobku, nikoli o prokázání splnění příslušných technických norem a požadavků.

Každé osvědčení musí obsahovat mj. i unikátní číslo z důvodu jeho ověření.

Nadto doplněný dokument ve formátu jpg. je neúplným prostým překladem výše uvedeného cizojazyčného dokumentu ve dvou jazykových mutacích (překlad pouze části v AJ, druhá jazyková mutace je bez překladu) s identifikačními údaji společnosti CEPEX, S.A.U.

Dále předložená nabídka účastníka nebyla doložena osvědčením o protiskluzu výrobku určeného k dodání dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace klíčových komponentů bazén Nový Jičín v prosté kopii originálů v českém jazyce resp. s překladem do českého jazyka, a to v případě:

- položky č. 2 „Protiskluzová úprava dna dle ČSN EN 13451-1:2012, tloušťka plechu 1,5mm, ČSN 17 349, DIN 1.4404“,
- položky č. 9 „Dnový kanál s protiskluzovou úpravou“.

V původní nabídce účastník v případě položky č. 2 „Protiskluzová úprava dna dle ČSN EN 13451-1:2012, tloušťka plechu 1,5mm, ČSN 17 349, DIN 1.4404“ a č. 9 „Dnový kanál s protiskluzovou úpravou“ předložil jednostránkový dokument „CERTIFIKÁT“ v českém jazyce a 24 stránkový cizojazyčný dokument společnosti TÜV Rheinland Polska Sp. Z o.o.

Účastník v odpovědi na Žádost zadavatele k položce č. 2 uvádí, že doložil prostý překlad v českém jazyce, tedy že 1 stránkový dokument „CERTIFIKÁT“ v českém jazyce považuje za překlad 24 stránkového cizojazyčného dokumentu společnosti TÜV Rheinland Polska Sp. Z o.o. Nově přikládá přílohou odpovědi na Žádost „překlad“ cizojazyčného dokumentu společnosti TÜV Rheinland Polska Sp. Z o.o. do českého jazyka.

Původní 1 stránkový dokument „CERTIFIKÁT“ v českém jazyce nelze považovat za úplný překlad 24 stránkového cizojazyčného dokumentu společnosti TÜV Rheinland Polska Sp. Z o.o., stejně jako doplněný překlad cizojazyčného dokumentu společnosti TÜV Rheinland Polska Sp. Z o.o. nelze považovat za úplný, neboť řada stránek je přeložena jen částečně (v mnoha případech je klíčový text bez překladu, stránky s nákresy jsou zcela nečitelné a některé přeložené texty jsou rovněž nečitelné).

3. Zadavatel v dokumentu „Zadávací dokumentace“ na str. 16 v čl. 10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY mimo jiné uvádí, že požaduje doložit popis výrobků a dále v dokumentu „Příloha č. 2 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace klíčových komponentů bazén Nový Jičín“ ve sloupci „způsob prokázání“ požaduje celkový technický popis, složení jednotlivých komponent, popis jednotlivých součástí výrobků.

Předložená nabídka účastníka nebyla doložena v případě položky č. 20 „Detekční systém tonutí – komplet“ celkovým technickým popisem, složením jednotlivých komponent, popisem jednotlivých součástí výrobku určeného k dodání dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace klíčových komponentů bazén Nový Jičín, neboť v předloženém dokumentu je toliko prostý výčet komponent „Podvodní kamery pro optický monitoring plavců“, „Kamery pro nadhladinový monitoring plavců v bazénu“, „Operační software pro monitoring plavců včetně systému optických a zvukových alarmů“, „LCD obrazovka“, „Chytré hodinky pro plavčíky se zvukovou a světelnou signalizací topícího plavce“ s ilustračním fotem, bez jakéhokoli technického popisu a popisu jednotlivých součástí výrobku určeného k dodání.

4. Zadavatel v dokumentu „Příloha č. 2 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace klíčových komponentů bazén Nový Jičín“ a v Žádosti požaduje uvést typ výrobku, a to s přesným označením tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným výrobkem téhož výrobce a téže typové řady.

Předložená nabídka účastníka nebyla v příloze č. 2 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace klíčových komponentů bazén Nový Jičín doplněna o typ výrobku s přesným označením tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným výrobkem téhož výrobce a téže typové řady, a to v případě:

- položky č. 10 „Písková filtrační stanice, ovládaná pomocí sestavy ventilů, DN 200“,
- položky č. 11 „Filtrační čerpadlo včetně frekvenčního měniče“,
- položky č. 12 „Podávací čerpadlo“,
- položky č. 13 „Podávací čerpadlo pro dávkování plynného chloru“,
- položky č. 14 „Indukční průtokoměr DN 300“,
- položky č. 15 „Výměník tepla deskový 190 kW“,
- položky č. 17 „Automatická dávkovací stanice včetně originál provozních náplní, měřené hodnoty volný a vázaný Cl, Redox, pH, Teplota – web servis, komunikace přes RS 485“,
- položky č. 18 „Membránové dávkovací čerpadlo pH 30l/h, 230V, pro bazény s objemem nad 800m³ – teflonová membrána, vitonové těsnění s keramickým ventilem, možnost umístění na barel“,
- položky č. 19 „Membránové dávkovací čerpadlo flokulantu 5l/h, teflonová membrána, vitonové těsnění s keramickým ventilem, možnost umístění na barel“,
- položky č. 23 „Písková filtrační stanice“,
- položky č. 24 „Filtrační čerpadlo“,
- položky č. 25 „Čerpadlo vodního ježka“,
- položky č. 26 „Čerpadlo vodního zvonu“,
- položky č. 27 „Čerpadlo skluzavka zvon“,
- položky č. 28 „Čerpadlo vodní fontány“,
- položky č. 29 „Indukční průtokoměr DN 65“,
- položky č. 30 „Podávací čerpadlo“,
- položky č. 31 „Podávací čerpadlo pro dávkování plynného chloru“,
- položky č. 34 „Výměník tepla 12 kW“,

- položky č. 40 „Písková filtrační stanice“, položky č. 41 „Filtrační čerpadlo řízené frekvenčním měničem“,
- položky č. 42 „Středotlaká UV lampa s automatickým stěračem, životnost výbojky 10.000 h, elektronické napájení, DN 80, 0,6 kW“ *(položku s uvedeným typem nelze nalézt z dostupných zdrojů, tedy ověřit její existenci a nezaměnitelnost)*,
- položky č. 43 „Tepelný výměník 15 kW“,
- položky č. 44 „Indukční průtokoměr DN 80“,
- položky č. 45 „Čerpadlo hydromasážních trysek“,
- položky č. 46 „Dmýchadlo vzduchové lavice 200 m³/h“,
- položky č. 47 „Dmýchadlo vzduchové lehátko 240 m³/h“,
- položky č. 48 „Podávací čerpadlo“,
- položky č. 49 „Podávací čerpadlo pro dávkování plynného chloru“,
- položky č. 51 „Injektor do 4000 g/h dávkování plynného chloru“,
- položky č. 52 „Injektor do 500 g/h dávkování plynného chloru“,
- položky č. 53 „Podtlakový regulátor – podtlakový regulátor do 4 kg/h pro přímou montáž na láhev, se sacím ventilem, filtrem, pojistným přetlakovým ventilem, přetlakovým ventilem 0,5 bar a manometrem“,
- položky č. 54 „Filtr adsorbční – filtrační válec s náplní pro adsorbci plynného chlóru z odfuku podtlakový regulátor“,
- položky č. 55 „Automatický přepínač 4 kg/h – automatický přepínač z prázdného zdroje CL2 na plný, max výkon 4 kg/h, bez kontaktu“,
- položky č. 56 „Dávkovací regulátor 40 g/h – dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 2-40 g CL2/h“,
- položky č. 57 „Dávkovací regulátor 100 g/h – dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 5-100 g CL2/h“,
- položky č. 58 „Dávkovací regulátor 250 g/h – dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 10-250 g CL2/h“,
- položky č. 59 „Dávkovací regulátor 4000 g/h – dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 200-4000 g CL2/h“,
- položky č. 60 „Vstřikovací armatura PVC, DN 20 – PVC vstřikovací armatura (difusor) s kulovým ventilem, připojení na roztok chlorové vody/chlordioxidu z injektoru DN 20, připoj na potrubí závitem G1“,
- položky č. 61 „Čerpadlo tobogánu s frekvenčním měničem“.

Účastník v odpovědi na Žádost zadavatele o uvedení typu výrobku s přesným označením tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným výrobkem téhož výrobce a téže typové řady, uvádí, že všechna výše uvedená zařízení jsou definována jednoznačně bez možnosti záměny.

Zadavatel z dostupných zdrojů dokladuje nepravdivost výše uvedeného tvrzení účastníka, neboť například v případě:

- položky č. 14 „Indukční průtokoměr DN 300“ není přesným a nezaměnitelným označením typu výrobku „F3000“ jak uvádí účastník, ale jednoznačně identifikujícím parametry výrobku je označení typu výrobku kódem dle konkrétního provedení elektroniky a snímačů,

- položky č. 23 „Písková filtrační stanice“ není přesným a nezaměnitelným označením typu výrobku „Artic Plus“ jak uvádí účastník, ale jednoznačně identifikujícím parametry výrobku je označení typu výrobku kódem dle toho, zda se zařízení vyrábí s klasickým dnem s kolektorovými rameny nebo s falešným dnem se vzduchovými tryskami,
- položky č. 25 „Čerpadlo vodního ježka“ není přesným a nezaměnitelným označením typu výrobku „Speck Pumpen, Badu Prime“ jak uvádí účastník, ale jednoznačně identifikujícím parametry výrobku je označení typu výrobku např. „Speck Pumpen, Badu Prime“ 7, 11, 13, 15, 20, atd,

Závěrem zadavatel konstatuje, že předložená nabídka dodavatele nesplnila zadávací podmínky veřejné zakázky, neboť nabídka nebyla doložena technickými listy výrobce, předložené technické listy obsahují informace odpovídající toliko technické specifikaci výrobku definované v PD bez dalšího, nadto některé doložené technické listy výrobků jsou z hlediska rozsahu informace o výrobku nedostatečné.

Dále zadavatel konstatuje, že předložená osvědčení o protiskluzu nebyla buď osvědčením vydávaným oprávněnou osobou, nebo osvědčením v prosté kopii originálů v českém jazyce popř. s překladem do českého jazyka.

Neuvedení typu výrobku s přesným označením tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným výrobkem téhož výrobce a téže typové řady spolu s prokázáním nepravdivosti výroků účastníka uvedených v reakci na Žádost o jednoznačnosti označení výrobku bez možnosti záměny, považuje zadavatel za zcela zjevné nesplnění zadávacích podmínek.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně jejího odůvodnění

Nabídka č. 4

Obchodní firma nebo název	Sdružení HOMOLA building – Držík – AKVAHELP METAL vedoucí společník HOMOLA building s.r.o.
Sídlo	Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO	09553304
DIČ	CZ09553304

Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny (100%). Jako nejvýhodnější nabídka byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

7. Označení poddodavatelů dodavatele

Obchodní firma nebo název	Lacus Technology s.r.o.
Sídlo	Zděbradská 8, 251 01 Říčany
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO	05617791
DIČ	CZ05617791

Vodní skluzavka – 10% plnění VZ

Obchodní firma nebo název	HOMOLA holding s.r.o.
Sídlo	Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO	06519091
DIČ	CZ06519091

Dlažba – 5% plnění VZ

K naplnění ustanovení § 217 odst. 2 písm. g) až n) zákona stranou zadavatele veřejné zakázky nedošlo, proto je do této zprávy neuvádí.

V Novém Jičíně

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města