

V Novém Jičíně

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce kotelny a systému VZT v budově Beskydského divadla v Novém Jičíně“, zahájené na profilu zadavatele dne 03.04.2025

Na základě ustanovení § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Prosím Vás o opravu soupisu klíčových komponentů, který je součástí zadávací dokumentace a přílohou smlouvy o dílo, nesouhlasí s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 1

Přílohou č. 1 tohoto vysvětlení přikládáme opravený soupis klíčových komponentů. Opravený soupis klíčových komponentů je oproti původnímu soupisu doplněný o kódy položek v dílčích rozpočtech. Rovněž byl doplněn text jednotlivých položek resp. byl dán do souladu s textem v položkovém rozpočtu.

Dodavatele upozorňujeme, že pro dodávku a montáž platí počty jednotlivých komponentů dle dílčích rozpočtů. Doplněný typ a výrobce komponentů v soupisu je závazný pro veškeré dodávky, uskutečněné v rámci realizace díla.

Otázka č. 2

Ocelové konstrukce - připomínka k PD D.1.1 - Stavební řešení_01. Máme zámečnickou konstrukci o váze 3,376 t položka 16 a výroba a zinkování pouze 377,46 kg položka 12+14. Chybí tam 3 tuny na výrobu a zinkování.

Odpověď č. 2

Přílohou č. 2 tohoto vysvětlení přikládáme opravený položkový rozpočet, kde byla provedena oprava položky č. 16.

16 145872799RVL Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 5,0 mm

8,13 kg/mb

(377,4598*1,1)/1000

Otázka č. 3

Vzduchotechnika - je v rozpočtu zohledněno, že u některých potrubí zůstávají stávající rozvody a je tam pouze izolace?

Odpověď č. 3

Ano, v rozpočtu je zohledněno, že u některých potrubí zůstávají stávající rozvody a je tam pouze izolace. Mění se potrubí pouze ve strojovně, u stávajícího přívodního potrubí bude doplněna pouze izolace.

Otázka č. 4

Elektro/MaR - je požadavek na komunikaci s nadřazeným systémem, pokud ano, jaký? Je nějaké omezení v řídicím systému, který by měl být nainstalovaný?

Odpověď č. 4

Ano, požadujeme komunikaci s nadřazeným systémem (vizualizaci), která bude doplněna o ovládání VZT jednotek a vytápění. Řídicí systém (3x PLC) musí být plně kompatibilní se systémem správce, tj. společnosti Veolia.

V souladu s ustanovením § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a oznamuje změnu termínu **z původního 25.04.2025, do 10:00 hod na 30.04.2025, do 10:00 hod.**

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
po dobu nepřítomnosti zastoupen Mgr. Ondřejem Syrovátkou,
1. místostarostou města