

V Novém Jičíně

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce kotelny a systému VZT v budově Beskydského divadla v Novém Jičíně“, zahájené na profilu zadavatele dne 03.04.2025

Na základě ustanovení § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejněném na profilu zadavatele dne 16.04.2025 uvádí: „požadujeme komunikaci s nadřazeným systémem (vizualizaci), která bude doplněna o ovládání VZT jednotek a vytápění. Řídící systém (3x PLC) musí být plně kompatibilní se systémem správce, tj. společnosti Veolia.“

- A) Můžete prosím specifikovat jaký je stávající systém PLC společnosti Veolia?
- B) Jaký komunikační protokol je požadován? Musí být 3xPLC nebo stačí 1xPLC a periferní jednotky?
- C) Jaký typ vizualizace používáte? Název prosím?

Odpověď č. 1

Ad A) Stávající systém PLC společnosti Veolia je Promos line 2.

Ad B) Monitorovací systém ProCop (Visonik Alfa) sbírá data z průmyslových řídicích systémů, umožňuje komfortní sledování a zobrazování hodnot technologických veličin, jejich archivaci, signalizaci chyb a alarmních stavů. Dovoluje také operátorské ovládání technologie. Programový systém je navržen jako vysoce modulární prostředek, který umožňuje spolupráci s nejrůznějšími prvky technologie připojenými k monitorovacímu počítači.

viz https://www.alfamik.cz/?n_procop.htm

Ad C) Používaný typ vizualizace je Procop 3.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

po dobu nepřítomnosti zastoupen JUDr. Václavem Dobrozemským,
2. místostarostou města