



TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
NOVÉHO JIČÍNA

Žadatel:

KAPEGO projekt, s.r.o.
28. října 1142/168, 70900 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 29395933
DIČ: CZ29395933

číslo jednací TS: 3399/24

číslo jednací TS VO: 169/2024/Sta

vyřizuje: Petr Stašek

mail: vo@tsnj.cz

v Novém Jičíně dne: 12. 11. 2024

**Věc: VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ
AKCE : „Podzemní kontejnery v Novém Jičíně - II.etapa (rok 2024)-stanoviště Dlouhá u garáží“**

Při realizaci výše uvedené stavby dle předložené projektové dokumentace
~~nedojde~~ - **dojde**

ke styku (souběhu-křižování) se zařízením VO.

V místě akce se nachází Rozvaděč RVO a kabelové zemní vedení VO.

Se stavbou souhlasíme za podmíněk, že při zahájení stavby jste povinni nás kontaktovat a požádat o přesné vytyčení sítí. V případě změn projektu jste povinni nás o těchto změnách informovat. Zákresy podzemních inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres.

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřipustné.

Ochranné pásmo: 1 m

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky,...atd.
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:

- požádá o vytyčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
- vytyčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
- započetí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
- seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
- v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
- upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
- průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
- vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
- poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor

Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání

Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace
Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00417688 DIČ: CZ00417688

VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

12. 11. 2024

Technické služby města Nového Jičína
příspěvková organizace

Suvorovova 909/114
741 01 Nový Jičín

sekretariat@tsnj.cz
www.tsnj.cz

556 764 830

IČ 00417688
DIČ CZ00417688