

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

KAPEGO projekt s.r.o.
28. října 1142 / 168
70900 Ostrava

Značka: 9773/V009377/2025/PO
ID stavby: 024294

Ostrava, dne: 2.5.2025

Věc: **„Podzemní kontejnery v Novém Jičíně II. etapa (rok 2024) – stanoviště Vančurova 38 – u Máje“**

Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)
Investor: město Nový Jičín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko automaticky.
Sdělení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 7.4.2025 pod zn.: 9773/V006778/2025/PO.

Popis záměru:

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu polozapuštěných kontejnerů na tříděný a komunální odpad, včetně úprav navazujících zpevněných ploch na pozemku parc. č. 354/3, 482/1, 354/13, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí. Polozapuštěné kontejnery na stávající zpevněné ploše jsou navrženy v místě, kde jsou v současné době umístěny plastové kontejnery na tříděný odpad.

Stavbou nových polozapuštěných kontejnerů nedojde ke změně provozního řešení území. Kontejnery jsou čtvercového půdorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s možností připojení k dalšímu kontejneru a vytvoření sestavy. Kontejnery jsou vyrobeny z recyklovatelného, nepropustného, hygienicky nezávadného a chemicky stabilního HDPE materiálu.

Polozapuštěné kontejnery budou umístěny na stávající zpevněné ploše, která bude předlážděna, a je v současné době odvodněna. Odvodnění zůstává stávající. Nově navržené zpevněné plochy ze zámkové dlažby o výměře 6,0 m², budou odvodněny do přilehlé zeleně.

Stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby budou předlážděny, část stávajících zpevněných ploch ze zámkové dlažby bude provedena v asfaltu.

Plocha pro kontejnery bude ze zámkové dlažby nad kanalizačním řadem DN 300 B v následující skladbě: betonová skladebná dlažba tl. 80 mm, lože z drceného kameniva fr. 4-8 tl. 40 mm, šterkodrt' fr. 0-32 tl. 200 mm, celkem min. 320 mm

Opravný pruh stávající asf. komunikace v blízkosti vodovodního řadu DN 125 O v následující skladbě: ACO 11 asfaltový beton pro obrusné vrstvy tl. 40 mm, spojovací postřik, ACP 16+ asfaltový beton pro podkladní vrstvy tl. 60 mm, infiltrační postřik, celkem 100 mm

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby v zájmovém území v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodním řadem DN 125 O a kanalizačním řadem DN 300 B – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779225, 556779221, příp. 556779250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. č. 556779268, 556779257). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Značka: 9773/V009377/2025/PO

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce. *Hloubky dna revizních kanalizačních šachet posíláme v tabulce GIS_kanal.csv.*
- **Na základě vytyčení, v místech kolize zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu kontejnerů a staveb pevných konstrukcí mimo toto ochranné pásmo, viz výše.**
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Po ukončení prací** požadujeme uvedenou lokalitu fyzicky zdokumentovat (vodovodní armatury, kanalizační poklopy, uliční vpusti) za účasti našich provozních pracovníků střediska vodovodních a kanalizačních sítí Nový Jičín (kontakty viz výše). O předání a převzetí bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu nesouhlasíme s vydáním souhlasu o užívání stavby.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Značka: 9773/V009377/2025/PO

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 36

Ing. Hana Vyškovská
teamleader oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.