



POZNÁMKA:
Rozvaděč nástěnný 800×600×260
Přívody a vývody shora
IP54/20
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti
TN-S dle ČSN 332000-4-41 ed.3
Část MaR bude součástí dílenské dokumentace

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:		Město Nový Jičín	
		Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín tel: 556 768 222 e-mail: e-podatelna@novyjicin-town.cz	

PROJEKTANT:		PPG Team s.r.o.	
		PPGTEAM Jablůnka 85, 756 23 Jablůnka tel: +420 725 984 789 e-mail: ppgteam@ppgteam.cz	

PROJEKTANT ČÁSTI:		PPG Team s.r.o.	
		PPGTEAM Jablůnka 85, 756 23 Jablůnka tel: +420 725 984 789 e-mail: ppgteam@ppgteam.cz	

PROJEKTANT ČÁSTI:			
ZODP. PROJEKTANT:	Vít Šlerka		
VYPRACOVAL:	Vít Šlerka		
KONTROLOVAL:	Vít Šlerka		

ČÁST DOKUMENTACE:	
D.1.4.6 MĚŘENÍ A REGULACE	

Objektové předávací stanice (ÚT, TUV, EL a MaR) Část Elektro + Měření a Regulace Schéma Rozvaděče RMS	FORMÁT	555×297
	DATUM	10/2024
	STUPEŇ	DPZ
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	V2024-0475/ORI
MĚŘITKO:		ČÍSLO VÝKRESU:
---		D.1.4.6.b.02