

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „M 203 Most Dolní Brána – U Grasmanky“, zahájené na profilu zadavatele dne 25.08.2025

Na základě ustanovení § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

SO 201 Most Dolní Brána – Pol. č. 15, 317326

Domníváme se, že u položky je chybný výpočet římsy u výtoku. Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu soupisu prací.

Odpověď č. 1

Ne, nejedná se o chybný výpočet římsy u výtoku. Pouze u jedné délky došlo k zaokrouhlení o 3 cm na celé číslo, jedná se však o zanedbatelnou odchylku o 0,0084 m³ betonu, zadavatel nebude provádět úpravu rozpočtu (viz. příloha č. 1 tohoto vysvětlení).

Otázka č. 2

SO 201 Most Dolní Brána – Pol. č. 23, 451311, Pol. č. 28, 45860

Domníváme se, že položka č. 23 je duplicitní. V obou položkách je uvedeno „výplň betonem mezi mostem a domem č.p. 38.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu soupisu prací.

Odpověď č. 2

Ano, skutečně se jedná o duplicitu položek. Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení přikládá upravený rozpočet.

Otázka č. 3

SO 201 Most Dolní Brána – Pol. č. 42, 58730

Není uvedeno, kde by se měli odstranit a opětovně položit betonové panely dle soupisu prací.

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky případně doplnění do PD nebo technické zprávy.

Odpověď č. 3

Odstranění a opětovné položení betonových panelů se týká pozemku 28/1, toto je zobrazeno v Koordinančním situačním výkresu C.3 a popsáno v Legendě – Plochy (viz. příloha č. 3 tohoto vysvětlení).

Otázka č. 4

SO 201 Most Dolní Brána – Pol. č. 43, 58730, Pol. č. 48, 711509

Domníváme se, že u položek chybí výpočet izolace rubu opěry 1.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu soupisu prací.

Odpověď č. 4

Ano, u položek č. 43 a 48 chybí výpočet izolace rubu opěry 1. Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení přikládá upravený rozpočet, kde u předmětných položek došlo k úpravě množství izolace a geotextilie, která ji chrání.