

Síť: 3PEN AC 50Hz 400/230V, systém TN -C- S
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje
Základní ochrana: izolací živých částí, přepážkami a kryty.
Ochrana při poruše: ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.
Doplňková ochrana: proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním.

Projektant: Libor Jurák, AT 1103711, Ičo: 49572121, li.jurak@seznam.cz Vančurova 8, Nový Jičín, tel. 734 700 306		Autorizační razítko, podpis:			
Kraj: Moravskoslezský	Obec: Nový Jičín				
Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín					
Akce:	Dům na ulici Masarykovo náměstí 27/16 - oprava havarijního stavu		Účel:	Dokumentace pro stavební povolení	
OBJEKT:	Masarykovo náměstí 27/16		Zakázka č.: 56/24	č. paré	
Část: D.1.2.5 Technika prostředí staveb - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem D.1.2.5 b) Výkresová část			Datum: Srpen 2024		
Obsah:	Rozváděč RSP - společných prostor - schéma zapojení		Měřítko: -	Formát: 2A4	Č. výkresu: D1.2.5 - 03

ROZVODNÁ SOUSTAVA:3NPE AC50Hz 400V/TN-C-S
OCHRANA:SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
L1,L2,L3 str 50Hz 400V/TN-C-S

