

**Od:** Jaroslav Trnka <jaroslav.trnka@scom.cz>  
**Odesláno:** pondělí 31. července 2023 10:12  
**Komu:** sedlak@midakon.cz  
**Předmět:** RE: Rekonstrukce mostu Dolní Brána, Nový Jičín - žádost o vyjádření k PD

S předloženou dokumentací souhlasíme, za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených ve Vyjádření T-Mobile o existenci sítí (platnost 1 rok) zejména:

- pro dokumentaci k územnímu řízení je dostatečné vyjádření o existenci sítí. Další podmínky řešení přeložky (hlavně u přeložky s přerušením provozu) musí být řešené v dalších stupních dokumentace a odsouhlasené T-Mobile.
- Před zahájením prací bude provedeno vytýčení našich sítí. (toto si zajistíte prostřednictvím jakéhokoliv geodeta na základě geodetické dokumentace, která je k dispozici v odd. ochrany sítě – [ochranasiti@t-mobile.cz](mailto:ochranasiti@t-mobile.cz) )
- V případě jakékoliv manipulace s trasou T-Mobile je nutné provést měření volných vláken před a po manipulaci. Při manipulaci je nutný dohled servisní firmy (Scom s.r.o.).
- Při předání stavby bude zajištěno seznámení dodavatele stavby s těmito podmínkami a s podmínkami výše uvedeného vyjádření.
- Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu naší sítě budou prováděny ručně.
- V případě odkrytí naší sítě budeme před jejím záhozem přizvání ke kontrole neporušenosti sítě a provedení ochrany a uložení sítě, které bude provedeno dle původního stavu (pískové lože, krycí desky, folie).
- Při jakémkoliv neplánovaném porušení optických kabelů, NN kabelů nebo HDPE trubek je nezbytné okamžitě informovat dispečink T-Mobile Czech Republic a.s., tel.: 225 256 666.

S pozdravem J. Trnka

ing. Jaroslav Trnka  
obchodní manager

tel. +420257090348  
mobil. +420603256144  
[jaroslav.trnka@scom.cz](mailto:jaroslav.trnka@scom.cz)



Scom s.r.o.  
Františka Diviše 1534/5  
104 00, Praha 10, Uhřetěves  
Tel: +420 257 090 311

---

**From:** sedlak@midakon.cz [mailto:sedlak@midakon.cz]  
**Sent:** Friday, July 28, 2023 10:22 AM  
**To:** 'Jaroslav Trnka' <jaroslav.trnka@scom.cz>; michal.cejka@scom.cz  
**Subject:** Rekonstrukce mostu Dolní Brána, Nový Jičín - žádost o vyjádření k PD

Dobrý den,

jako projektant akce „M203 Most Dolní Brána – U Grasmanky“ jehož investorem je Město Nový Jičín, bych Vás chtěl tímto požádat o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni pro sloučené územní a stavební povolení (DUSP), kterou posílám v příloze v této zprávě.

S pozdravem

Ing. Milan Sedlák



Tel: 777 98 98 95

Email: [sedlak@midakon.cz](mailto:sedlak@midakon.cz)

Midakon s.r.o.

Na Návsí 18/4, 620 00, Brno

IČO: 089 27 677

DIČ: CZ08927677

Web: [MIDAKON s.r.o.](http://MIDAKON.s.r.o.)