



MIDAKON s.r.o.

Na Návsi 18/4

620 00 Brno - Holásky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
28.07.2023

NAŠE ZNAČKA
49/2023/Mar

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Maroszczyková
592 112 286

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava
28.07.2023

Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s. k dokumentaci pro vydání společného povolení na stavbu

„M203 Most Dolní Brána – U Grasmanky“

na pozemcích parc. č. 520/9, 700/5, 520/6, 698, 700/4, 524/7, 28/1, 519/9, 519/8
v katastrálním území Nový Jičín-Dolní předměstí

Investor: Město Nový Jičín

Předložené podklady: dokumentace pro vydání společného povolení

Dle předložených podkladů se ve vyznačeném území plánované stavby **nenachází komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s. je vedeno v blízkosti plánované stavby opravy mostu. Jedná se sdělovací zemní optický kabel, jehož trasa je zřejmá ze *Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. č. 0201531101 ze dne 17.02.2023*. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (0,5 m po stranách krajního vedení) podle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a technickými normami.

V ochranném pásmu komunikačního vedení nesmí být, dle výše uvedeného Zákona, prováděny činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a plynulost provozu komunikačního vedení a rovněž musí být zajištěn neomezený přístup pro správu sítě.

Během stavby musí být dodrženy obecně závazné právní normy, platné technické normy a **Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**, které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Zemní práce v ochranném pásmu komunikačního vedení musí být prováděny ručně!

Pokud dojde k odkrytí komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. je povinností stavebníka vyzvat před jeho zakrytím odpovědného pracovníka společnosti Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a je-li v původní poloze. O souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.

K dokumentaci nemáme připomínky.

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČO: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.telcoproservices.cz | bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-139340237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Společnost Telco Pro Services, a. s. souhlasí s vydáním společného povolení a s realizací uvedené stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok od data vydání.

S pozdravem

maroszczhan Digitálně podepsal maroszczhan
Datum: 2023.07.28 12:13:00 +02'00'

Ing. Hana Maroszczyková
Technik poskytování sítí senior

Příloha

Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s.

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČO: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.telcoproservices.cz | bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-139340237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830

Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services a. s. v rozsahu daném zákonem č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že

u podzemního komunikačního vedení:

- a) Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t. č. 910 70 70 70.
- b) Po vytyčení podzemního komunikačního vedení bude pracovníkem provádějící vytyčení vydán „Protokol o vytyčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 0,5 m po stranách krajního vedení.
- c) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 0,5 m po stranách krajního vedení.
- d) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- e) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.
- f) **Každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70.**
- g) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- h) Na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů odpovědného pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
- i) Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- j) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započítím stavebních prací.
- k) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.

u nadzemního komunikačního vedení:

- a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení.
- b) Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.
- c) Každé poškození nadzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t. č. 910 70 70 70.
- d) Při poškození nadzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
- f) Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je 0,5 m po stranách krajního vedení.