



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SSMSK/II/210/31401/  
10/2022

Projekční a inženýrská činnost

Groman a spol.s.r.o.

Bezručova 879

742 13 Studénka

VYŘIZUJE: Irena Navrátilová

TEL.: 555 531 354, 556 701 460-1

FAX: 556 710 139

EMAIL: nj.podatelna@ssmsk.cz

DATUM: 28.listopadu 2022

**Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží potok – Životice u Nového Jičína**  
**Vyjádření k DSPS, vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení**

Stavba chodníkového tělesa v souběhu s komunikací III/4832 v Žilině u Nového Jičína.

Součástí stavby jsou objekty: SO 01 Chodníkové těleso

SO 02 Opěrné zdi

SO 03 Účelové odvodnění

Navržené stoky odvodnění chodníkového tělesa budou napojeny do stávajících silničních propustků, které ústí do recipientu Jičinky.

Stavba bude koordinovaná s výstavbou „Prodloužení vodovodu Žilina u Nového Jičína úsek Pstruží potok – Životice u Nového Jičína“.

Stavbou dojde k záboru silničního pozemku parc.č.1831na k.ú. Žilina u Nového Jičína.

SSMSK středisko Nový Jičín souhlasí s umístěním stavby a se stavbou pouze za předpokladu respektování dále stanovených podmínek:

Pro umístění části stavby na silničním pozemku parc.č. 1831 uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku zastoupeným SSMSK Smlouvu o budoucí darovací smlouvě do zahájení sloučeného povolení stavby. *opm. Mly*

Geometrický plán zaměření oddělení silničního pozemku po ukončení stavby bude v konceptu odsouhlasen se SSMSK střediskem Nový Jičín do zahájení kolaudačního řízení.

Pro provedení stavebních prací ( oprava pracovní rýhy) v tělese komunikace zajistí investor stavby vydání rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu před zahájením stavby.

Pro stavební práce v rozsahu dotčení silničního tělesa III/4832 uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín Smlouvu o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání před zahájením stavby. Následná oprav pracovní rýhy bude provedena dle detailního výkresu D.1.1.2-3 arch.č.18/2022 DSPS.



Na opravu vozovky (pracovní rýha podél silniční obruby poskytne investor stavby SSMSK středisku Nový Jičín záruční dobu o délce 24 měsíců od data protokolárního předání a převzetí provedené opravy).

Oprava vozovky komunikace III/4832 bude kvalitativně provedena dle TP 146 čl. 8.2.

K ukončení stavby doloží investor stavby SSMSK výsledky zkoušek rovinatosti opravy hutněné živичné vrstvy v pracovní rýze dle čl. 9.7.4. TP 146.

Stavba v rozsahu dotčení silničního tělesa III/4832 bude realizovaná v době od dubna do října kalendářního roku.

V rámci stavby zřízená dešťová kanalizace bude trvale v majetku a plné údržbě investora stavby. Dešťová kanalizace bude trvale a průběžně svádět vody ze silničního tělesa bez nároku na úhradu nákladů nebo jejích částí.

Typové uliční vpusti s přípojkou na kanalizaci lze po dokončení protokolárně předat do správy a údržby SSMSK střediska Nový Jičín. Na uliční vpusti poskytne investor stavby SSMSK záruční dobu o délce 60-ti měsíců ode dne předání a převzetí.

Napojené sjezdy a stávající účelová komunikace budou odvodněny zřízením příčných roštů na celou šíři sjezdů a účelové komunikace o min. šíři 200 mm s napojením na účelové odvodnění.

Zaústěním nově zřízeného účelového odvodnění budou zatíženy stávající silniční propustky:

- betonový DN 400 u poz.parc.č. 1393
- betonový DN 500 v u poz.parc. č. 1368/6
- betonový DN 500 v km 273,50 staničení stavby
- betonový DN 500 v km 515,25 staničení stavby

Investor stavby převezme smluvní formou do plné údržby stavební i nestavební povahy v přechodím odstavci specifikované propustky včetně vyústění do vodoteče do zahájení ~~složeného povolení řízení~~. STA v B4. OK. 1/14

Stavbou nesmí dojít k zúžení průjezdného profilu komunikace III/4832.

Stavební čára umístění silniční obruby podél komunikace III/4832 bude vytýčena a odsouhlasena se SSMSK střediskem Nový Jičín před zahájením stavby.


V rámci stavby bude zřízena vodící čára na přilehlé hraně komunikace.

Vodorovné dopravní značení (vodící čára) bude provedeno dle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, dle zákona o silničním provozu v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno podle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. Vydání TP 65- vydaných a schválených Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 a zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 schválených MD ČR pod č.j. 538/2013-12-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 1.8.2013 .

Dopravní značení příslušné ke komunikaci III/4832 bude protokolárně předáno do správy a údržby SSMSK. Do doby předání a převzetí dopravního značení bude ve správě a údržbě investora stavby včetně právní zodpovědnosti za úplnost DZ.

Ustanovení zákona 13/97 Sb. a vyhl. 104/00 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Do zahájení kolaudačního řízení stavby vyzve investor stavby SSMSK středisko Nový Jičín k provedení kontroly stavby a k vydání stanoviska ke kolaudačnímu řízení.



Ing. Marek Porošin  
vedoucí střediska Nový Jičín

příloha  
6 x Situace ✓

na vědomí – info

p. Jalůšková + situační výkres předběžného záboru pozemku

