



Název zadavatele: Město Nový Jičín

Sídlo: Masarykovo nám. 1/1

74101 Nový Jičín

IČO: 00298212

Žádost o upřesnění zadávací dokumentace „Dům na ulici Masarykovo náměstí 27/16 – oprava havarijního stavu“.

Žádost:

1. V projektové dokumentaci je uvedena oprava světlíku (výměna polykarbonátu a oprava stávající konstrukce). Rozpočet ale tyto práce neobsahuje.
2. Projektová dokumentace uvádí, že při zateplení půdního prostoru bude minerální vata položena na kontaktní paropropustnou střešní fólii. Dále se uvádí, že tepelná izolace bude shora kryta opět paropropustnou kontaktní fólií. Rozpočet ale obsahuje pouze jednu vrstvu fólie.
3. Rozpočet obsahuje demontáž stávajících dešťových svodů, ale neobsahuje dodávku a montáž nových svodů.

Odpověď:

Ad1 a Ad3 - zadavatel přílohou přikládá doplnění rozpočtu o SO1 Stavební práce – doplnění světlíku a doplnění rozpočtu o SO2 Stavební práce - doplnění svodu.

Ad2 – V původním rozpočtu je položka 39 - 713122111 - Izolace pro pochůzí pudy parotěsná vrstva na ploše vodorovné. Tato položka obsahuje dle rozboru i folii – pokud položka není striktně nazvaná „montáž „ pak obsahuje i materiál.

Následuje pak pol. 40 a 41, což je montáž folie - překrytí izolace a dodávka větrozábrany, takže rozpočet obsahuje dvě vrstvy folie.

V Novém Jičíně

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Ondřejem Syrovátkou
1. místostarostou