

V Novém Jičíně

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Chodníkové těleso a prodloužení vodovodu Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží potok – Životice u Nového Jičína“, zahájené na profilu zadavatele dne 06.11.2025

Na základě ustanovení § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Prosím o vysvětlení položek z rozpočtů "Poplatek za uložení na skládce - ropné látky" - není uvedena kategorizace odpadu ani žádný popis v technických zprávách.

Odpověď č. 1

Jedná se o odpad katalogového čísla 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (zemina z krajnice komunikace obsahující ropné látky).

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Ondřejem Syrovátkou,
1. místostarostou města