






VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	SCHEMA (bez měřítka)	POPIS	POZNÁMKA
T01	2.NP-1 KS 3.NP-1 KS		PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET DÉLKY 1 385 mm, TL. DESKY 17-20 mm, DLE TYPU POUŽITÝCH OKENNÍCH RÁMŮ, BÍLÁ BARVA	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
T02	4.NP-1 KS		PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET, DÉLKY 545 mm, TL. DESKY 17-20 mm, DLE TYPU POUŽITÝCH OKENNÍCH RÁMŮ, BÍLÁ BARVA	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VÝPIS OKEN

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	SCHEMA	POPIS
001	1.NP-1 KS 2.NP-1 KS		ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO Z VÍCEVRSTVÝCH/LEPENÝCH PROFILŮ, VŠECHNY KŘÍDLA SKLÁPEČÍ DOVNITŘ A HORNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE STAVAJÍCÍHO KASTLOVÉHO OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, TĚSNICÍ SYSTÉM OKEN S3, TĚSNICÍ PASEK INT+EXT, CELQOBVODOVÉ KOVÁNÍ JR.BE.ZP.1, $U_{w,min}=0,9$ W/m2K, BAREVNOST DLE ZACHOVÁVANÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ (nebo dle stanoviska odboru památkové péče)
002	SUTERÉN-8 KS		JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO Z VÍCEVRSTVÝCH/LEPENÝCH PROFILŮ, KŘÍDLO SKLÁPEČÍ DOVNITŘ, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, TĚSNICÍ SYSTÉM OKEN S3, TĚSNICÍ PASEK INT+EXT, CELQOBVODOVÉ KOVÁNÍ JR.BE.ZP.1, $U_{w,min}=0,9$ W/m2K, BAREVNOST DLE ZACHOVÁVANÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ (nebo dle stanoviska odboru památkové péče)
003	PŮDA-1 KS		JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO Z VÍCEVRSTVÝCH/LEPENÝCH PROFILŮ, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ+SKLÁPEČÍ DOVNITŘ, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, TĚSNICÍ SYSTÉM OKEN S3, TĚSNICÍ PASEK INT+EXT, CELQOBVODOVÉ KOVÁNÍ JR.BE.ZP.1, $U_{w,min}=0,9$ W/ m2K, BAREVNOST DLE ZACHOVÁVANÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ (nebo dle stanoviska odboru památkové péče)

D.1.1- 021

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ