

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Krytý bazén kotelna Nový Jičín“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 10.05.2018

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Ve výkazu výměr objekt 03 PS 02 Kotle a potrubí je uvedeno, že položka č.117 bude dodávkou MaR. Výkaz výměr MaR tuto položku neobsahuje. Kdo bude dodávat regulační ventily.

117	R arm 03	Ruční regulační ventil DN 65 PN 16 kvs = 85 - dodávka MaR	kus	3,00
-----	----------	---	-----	------

Odpověď č. 1

Ruční regulační ventil (tzn. bez el. pohonu), je součástí strojní části. Text „dodávka MaR“ u položky č. 117 do výkazu výměr nepatří. Za vzniklou nepřesnost se omlouváme.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá zadavatel opravený výkaz výměr.


PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **107893426-223818-180522090221**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Hrůzková**

Vystavil: **Město Nový Jičín**

Pracoviště: **Město Nový Jičín**

V Novém Jičíně dne 22.05.2018



107893426-223818-180522090221