

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Krytý bazén kotelná Nový Jičín“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 10.05.2018

Na základě ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Ve výkazu výměr objekt 03 PS 02 „Kotle a potrubí“ je uvedeno, položka č. 118 „Měřič tepla ultrazvukový DN 50 PN 16 Q= 25 m³/h (M-bus)“3 ks, projektová dokumentace obsahuje měřiče tepla DN 50/16 Q = 15 m³/h

Odpověď č. 1

Správný je údaj uvedený v projektové dokumentaci, tedy „Měřič tepla ultrazvukový DN 50 PN 16 Q = 15 m³/h“. Zadavatel provedl opravu ve výkazu výměr, předmětná položka je uvedena pod č. 119.

Otázka č. 2

Schéma plynovodu obsahuje 9 ks plynových manometrů. Ve výkazu výměr manometry včetně montáže nejsou obsaženy. Je potřeba dodávku a montáž manometrů nacenit?

Odpověď č. 2

Ano, máte pravdu, položka ve výkazu výměr chybí. Zadavatel položku do výkazu výměr doplnil, je uvedena jako pol. č. 52.

Zadavatel v souladu s ust. § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to z 31.05.2018 do 10:00 hod. na 11.06.2018 do 10:00 hod.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá zadavatel opravený výkaz výměr a zadávací dokumentace.

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

Po dobu nepřítomnosti
zastoupen Mgr. Ondřejem Syrovátkou

funkce: 2. místostarosta města

podpis: 

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **108077683-223818-180528140944**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Hrůzková**

Vystavil: **Město Nový Jičín**

Pracoviště: **Město Nový Jičín**

V Novém Jičíně dne 28.05.2018



108077683-223818-180528140944