

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Krytý bazén kotelna Nový Jičín“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 10.05.2018

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Akceptuje zadavatel kotle s výměníkem topné vody ze slitiny hliníku s křemíkem?

Odpověď č. 1

Ne, zadavatel kotle s výměníkem topné vody ze slitiny hliníku s křemíkem neakceptuje.

Zadavatel uvádí hodnoty rozborů topné vody z kotelny krytý bazén:

- pH 8,8
- vodivost 557 μS
- tvrdost 0,6 d°H
- alkalita zjevná 0,4 mmol/l
- alkalita celková 1,2 mmol/l
- sířičitany 8,0 mg/l
- fosforečnany 6,2 mg/l

pH 8,8 je neslučitelné s kotlem s výměníkem topné vody ze slitiny hliníku s křemíkem. Při překročení hodnoty pH 8,5 se hliník stává náchylným ke korozi a degraduje.

Z důvodu vysoké hodnoty pH v topné vodě objektu bazénu neumožňujeme použití kotle s konstrukcí ze slitiny hliníku s křemíkem. Požadovaný materiál je nerezavějící ocel.



PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **108106650-223818-180529083801**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Hrůzková**

Vystavil: **Město Nový Jičín**

Pracoviště: **Město Nový Jičín**

V Novém Jičíně dne 29.05.2018



108106650-223818-180529083801