

KOHL Architekti s.r.o.
28. října 960/178
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

jaroslav.fedor@cezdistribuce.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1093643611

Ing. Fedor/591114321

Ostrava/13.7.2017

Územní studie Průmyslové zóny v Novém Jičíně

K předložené studii sdělujeme následující stanovisko :

1. Pro napojení PZ je požadován rezervovaný příkon elektřiny ve výši 7 MW. Tento příkon nelze odebírat z vedení VN nacházejících se v blízkosti řešeného území z důvodu jejich nedostatečné volné kapacity. Připojení lze realizovat novým samostatným vedením VN 22kV ze stávající transformační stanice 110/22 kV nacházející se v k.ú. Šenov u Nového Jičína. V budoucnu se plánuje výstavba nové transformační stanice 110/22 kV na ul. Hřbitovní. Doporučujeme do studie a územního plánu zahrnout výstavbu nového napájecího vedení VN 22kV (koridor), jak ze stávající, tak i z plánované transformační stanice 110/22kV.
2. V místě plánované průmyslové zóny se nacházejí i stávající vedení VN 22kV – nadzemní ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. a podzemní cizího vlastníka. Nutno respektovat ochranná pásma těchto vedení podle § 46 zák. č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. K uvedeným vedením musí být zajištěn přístup za účelem jejich provozování, údržby a oprav. Informaci o průběhu vedení sdělíme na základě podané „Žádosti o sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy v zájmovém území“.
3. Další stupně projektové či plánovací dokumentace požadujeme předložit k našemu vyjádření.

S pozdravem


Ing. Tatána Macečková
vedoucí oddělení Rozvoj Morava

