

v Novém Jičíně 16.01.2019

**VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Energetické úspory Revoluční 36 v Novém Jičíně“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 07.01.2019**

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dle vyjádření firmy s mnohaletou zkušeností v oblasti plochých střech je velké nebezpečí kotvení střešního pláště dle PD. Kotvení hmoždinkami POWER do stávajícího střešních vrstev, které jsou volně položeny, je nebezpečné z důvodu odnesení větrem kompletní konstrukce – stávající i nové. Dle statického výpočtu nebyly provedeny výtažné zkoušky na tomto konkrétním objektu, tedy výpočet je pouze orientační. Žádáme zvážení možnosti využití přitěžovaného systému – tj. dlažbou nebo kačírkiem. V případě změny na tento systém v průběhu výstavby formou víceprací je nemožné se dostat na 80% ceníkových cen.

Odpověď č. 1

Navrhované řešení provedení kotvení střešního pláště je vzhledem k celkovým technickým možnostem předmětné střechy dle názoru zpracovatele PD nejvhodnější. Ostatní varianty řešení např. využití přitěžovaného systému nebo podtlakového kotvení, nejsou s ohledem na charakter střechy a ekonomickou stránku realizace v tomto případě pro zadavatele vhodné.

Bc. Stanislav Kopecký  
starosta města