



LEGENDA *projektované zařízení sítě:*

- Projektovaný kabel veřejného osvětlení (VO) CYKY 4Jx10 mm<sup>2</sup> v trubkách PE 63 ve výkopu.
- LED svítidlo Philips DigiStreet Micro BGP 760 T25 3000K DM50 (33W) na výložníku jedno a dvouramenném na ocelovém stožáru
- LED svítidlo Philips DigiStreet Micro BGP 760 T25 3000K DM70 (24,5W) na sklopném stožáru s manžetou (SML5...profil dříku kruhový)
- LED svítidlo Philips DigiStreet Micro BGP 760 T25 3000K DM70 (24,5W) na ocelový stožár B5 Zn ..... profil dříku kruhový
- Nové uzemnění stožáru VO - FeZn Ø 10 mm<sup>2</sup> mezi dvěma sousedními stožáry, uložení ve výkopu podél kabelového vedení
- Výměna rozvaděče veřejného osvětlení za nový RVO S1/NKP7P/63A/S0018+P+FA rozm. š. 320+470 mm, v. 1835 mm, h. 250 mm
- CYKY 3Jx1,5
- uzemňovací svorka SP01
- zemní kabelová spojka

LEGENDA *zařízení sítě ostatní VO:*

- 
- Stávající zemní kabel veřejného osvětlení (VO)

Pro VO

Instalovaný příkon	- 0,50 kW
Soudobý příkon	- 0,50 kW

Veřejné osvětlení ČSN 36 0455

Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54

Max.odpor - uzemnění 10Q

Napěťová soustava 3PEN AC 50Hz 400/230V

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41:

Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

<div><div><div>Miroslav Sopuch; IČO: 030000784 Bratřovo nám. 778/17, Nový Jičín 741 01</div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div>Projekční kancelář Třilcova 1386/19 Nový Jičín 741 01 Tel. 566 720 027, 606 707 601, E-mail: <a href="mailto:posta@misa.cz">posta@misa.cz</a></div></div></div>		<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>		<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>		<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	
Hlavní projektant	Sopuch Miroslav	Zodpovědný projektant	Sopuch Miroslav	Vypracoval	Sopuch Miroslav	Kreslil	Španihelová Eva
Investor	Město Nový Jičín; IČO 00298212	<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>					
Stupeň PD	Masarykovo nám. č. 1, 741 01 Nový Jičín						
AKCE:		Dokumentace pro provádění stavby (ZDS+DPS)					
<b>Veřejné osvětlení na ul. Revoluční v Novém Jičíně</b> <b>k.ú. Nový Jičín Horní předměstí</b> <b>D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení</b> <b>- veřejné osvětlení</b> <b>D.2.b) Výkresová část</b>		Č. autorizace	A752/16MS	Číslo kopie:			
		Číslo zakázky	00816P				
		Datum	02/2019				
		Formát	2 x A4				
Název výkresu:		Schéma rozvodů a jistění		Číslo výkresu		204/Z	