



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

MISA projekční kancelář
Trlicova 1386 / 19
74101 Nový Jičín

NOVÁKOVÁ Irena
Tel: 596 697 135
E-mail: irena.novakova@smvak.cz
Značka: 9773/V021781/2016/NO

Ostrava, dne: 17.10.2016

Věc: **Veřejné osvětlení na ul. Revoluční v Novém Jičíně, parc.č. 105/1, 103/1, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí**
Investor: Město Nový Jičín
Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí

K existenci sítě (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 16.08.2016 pod zn.: 9773/V018053/2016/AUTOMAT. Dále jsme k výše uvedené stavbě vydali sdělení dne 30.09.2016 pod zn.: 9773/V019676/2016/ZÁ.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší opravu stávajícího VO, která je výměnou el. rozvodu veřejného osvětlení (dále VO) ve městě ve vybrané lokalitě - ul. Revoluční (v lokalitě prostoru mezi objektem DPS a Husvarnou) v souvislosti s modernizací zastaralého VO. Souběžně dojde i k obnovení místního, bezdrátového rozhlasu MR. Konkrétně se jedná o liniovou stavbu, v rozsahu délky kabelového vedení (trasy) v PE trubce 550 m (rozdělení na úseky mezi světelnými body). Vše na parc.č. 105/1 a 103/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.

Počet osvětlovacích bodů VO: výměna 5 ks (výměna osvětlovací bod „silniční“ na novém ocelovém, osvětlovacím stožáru se svítidly LED), 4 x výměna sadový (parkový) za sadový (parkový), sklopný, 8x nový sadový (parkový), sklopný a přemístění bezdrátové stanice MR: 2 ks.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 105/1, 103/1, k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovodními řady DN 100 GG, DN 80 PVC, DN 100 PVC a stokami jednotné kanalizace DN 200 KAM, DN 200 BE, DN 300 BE** – viz orientační zakres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 225, 556 779 221, příp. 556 779 250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Stavbou požadujeme respektovat stávající vodovodní a kanalizační přípojky - viz orientační zakres v mapové příloze. O určení přesné trasy přípojek je nutno požádat jejich vlastníky.

S uvedenou stavbou **souhlasíme**.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (hloubka šachty Š885 = 4,7 m, Š886 = 3,9 m, Š887 = 2,9 m, Š888 = 3,0 m, Š897 = 2,9 m, Š898 = 2,7 m, Š947 = 2,7 m, Š946 = 3,1 m).
- Na základě vytyčení, v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských a kanalizačních šachet.
- V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m.
- Na základě vytyčení požadujeme sloupy umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.