

**Akce: Místo pro přecházení na silnici I/57; k.ú. Bludovice u Nového Jičína (lokalita Česká škola)****TABULKA VYSTROJENÍ PODPĚRNÝCH BODŮ ČEZ**

Osvětl. bod		Stožár				montáž												poznámka	
Č.	původ	Betonový		Vnější průměr vrcholu	stav	výložník svítidla náklon + 10 st.	Svítidlo, vybavení			Výbojka SHC 70W	SP 182/PSP-IP	PN 000 - 25A	Svorka propichovací	Svorka proudová	Objímka 225 + Svorka kotevní	Omezovač přepětí	AES 2x25 (m)	CYKY 3Jx1,5 (m)	
		ČEZ	VO				AL LED 1x26W	Náklon ve stupních	AL odlitek SHC										
23		B(9/3)		Ø 180	Stávající						X	X	2x				8		Tr. PE ø63 3m (svod)
25		B(10,5/15)		Ø 225	Stávající														Demontáž. stáv. svít. SHC 70W
27		B(10,5/3)		Ø 180	Stávající						X	X		2x			8		Tr. PE ø63 3m (svod)
28		B(10,5/10)		Ø 225	Stávající	T 1500 Zn/ø220								2x				2	Opětovná montáž svítidla SHC z PB č.25
CELKEM		4 ks				T 1500 - 1ks					2 ks	2 ks	2 ks	4 ks				2,0 m	

**TABULKA VYSTROJENÍ OSVĚTLOVACÍCH BODŮ**

Osvětl. bod		Stožár kruhový			montáž								poznámka	
Č.	původ	uliční	přechodový	stav	výložník svítidla	svítidlo		Náklon svítidla	Pojistka 6 A (E14)	El. výzbroj	Kryt výzbroje KS 48	CYKY 3Jx1,5 (m)	betonová spádová deska	rozfázování
						MARUT S ME 6k0 730 (54W)	MARUT S ZP 6k0 750 (54W)							
1	nový		PA 6	Nový	PD 1 (1,5m)		X	0°	X	SR 461 - 14 Cu	X	8,0	X	
2	nový	UZMA 8 Zn		Nový	UŽB 1 (1,5m)	X		0°	X	SR 461 - 14 Cu	X	8,0	X	
3	nový	UZMA 8 Zn		Nový	UŽB 1 (1,5m)	X		0°	X	SR 461 - 14 Cu	X	8,0	X	
4	nový	UZMA 8 Zn		Nový	UŽB 1 (1,5m)	X		0°	X	SR 461 - 14 Cu	X	8,0	X	
5	nový	UZMA 8 Zn		Nový	UŽB 1 (1,5m)	X		0°	X	SR 461 - 14 Cu	X	8,0	X	
6	nový	UZMA 8 Zn		Nový	UŽB 1 (1,5m)	X		0°	X	SR 461 - 14 Cu	X	8,0	X	
7	nový		PA 6	Nový	PD 1 (1,5m)		X	0°	X	SR 461 - 14 Cu	X	8,0	X	
CELKEM		UZMA 8 5ks	PA 6 2ks		UŽB 1 (1,5m)-5ks PD 1 (1,5m)-2ks	5 ks	2 ks		7 ks	SR 461-7 ks	7 ks	56 m	7 ks	