

LEGENDA :

Potrubí vedeno ve zdech a po půdě, izolovat návlekovou izolací  
tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm )

Potrubí studené vody - 9 mm

Navržené potrubí - PPr 20,


KK - kulový kohout

ZV - zpětný ventil

PV - pojišťovací ventil

- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TUV
- ROZVOD TUV - namíchaná

UBN -150- umyvadlová baterie nástěnná , rozteč 150  
DBN -150- dřezová baterie nástěnná , rozteč 150  
UBS -150- umyvadlová baterie stojánková , rozteč. 150  
SB -150- sprchová baterie , rozteč 150



Zod. projektant	Navrhl	Haráková Simona Venkovská 666 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705		
Haráková S.	Haráková S.			
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín			
Akce	VÝLETNÍ LOKALITA ČERTÁK NOVOSTAVBA KIOSKU A ZÁZEMÍ AREÁLU katastrální území Kojetín u Starého Jičína		Formát	A 3
			Datum	1/2019
			Účel	DPS
Obsah	VODOINSTALACE – schéma rozvodu , část A: 50		Měřítko	Číslo výkresu
				D.1.4. – 7