



LEGENDA:

- stávající zaplnění rozvaděč RVO
- odbočný rozvaděč rozvodu VO - oceloplechová skříňka na zděném pilíři, napětí dle schéma
- odbočné rozvaděče rozvodu VO - osazené v průběhu L etapy
- Nový bezpečnostní kónický Al složár 5m, přírubový, tm. šedý, na prefabrikovaném základu + LED svítidlo Philips CityConnect CoreDrive BUS 450 - 28W (WW 3 00K)
- Nový bezpečnostní kónický Al složár 5m, přírubový, tm. šedý, na prefabrikovaném základu + LED svítidlo Philips CityConnect Micro 24W (přemísťte se sálav. řízeního složárů)
- světelné na stožár VO (bezpečnostní celonocní osvětlení) v provedení LED 24W
- kabelový rozvod VO CYKY-J 4x10 v chrániče DVR 75 výkop 350cm, šířka, zemní F-Zn 10mm
- neřízení protlak pro DVR 75 pod všemi chodníky, keřovými skupinami nebo kořeny

LEGENDA SO 05:

- nový rozvaděč NN ve zděném pilíři
- výměna rozvaděče ve zděnu
- kabelový rozvod NN CYKY-J 4x10 v průběžné chrániče DVR 75, většina tras s VO

Změnu/úpravu PD DPS provedl na žádost investora - Miroslav Sopuch (03/2019)

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit jejich přesnou trasu a s jejích polohou prokazatelně seznámit pracovníky zhotovitele, kteří budou zemní (výkopové) práce provádět.

SOUHRNNÝ SYSTÉMOVÝ KRYŠ

OBJEDNATEL: MĚSTO NOVÝ JIČÍN		ZHOTOVITEL: ING. IVA ŠKROVOVÁ CAPREA - zahradní a krajinné úpravy Kamenka 41, 742 35 Odry	
ZODPOVĚD. PROJ. DILU: JIŘI GENDRYŠ		VYPRACOVAL: JIŘI VOŘÁŠEK	
NÁZEV STAVBY: AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VO A ŽÍZNÍ PŘÍPOJKY NN VE ŠKROVOVÝCH SÚČAST		DATUM: prosinec 2013	
		MĚRÍTKO: 1:500	
		STUPĚN PD: DPS	
OBSAH: SITUACE		OBJEKT: SO 04	ČÍSLO VÝKRESU: 2.4-2/Z
DIL:		D 2.4-2/Z	