



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1 / 1
74101 Nový Jičín

Značka: 9773/V010393/2019/ZÁ

Ostrava, dne: 10.5.2019

Věc: Oprava chodníku ul. Beskydská v Novém Jičíně, k. ú. Žilina u Nového Jičína (investor Město Nový Jičín)
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Popis stavby:

Dle sdělení žadatele se jedná o uvažovanou opravu chodníku ul. Beskydská v Novém Jičíně, konkrétně v k. ú. Žilina u Nového Jičína. Žádost byla podána prostřednictvím internetu a v mapových podkladech SmVaK Ostrava a.s. byla pouze vyznačena zájmová lokalita. Bližší popis uvažovaných prací není uveden).

Upozorňujeme, níže uvedené podmínky jsou pouze obecné a mohou být upřesněny, či doplněny po předložení konkrétního stavebního záměru (předložení PD).

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na poz. k. ú. Žilina u Nového Jičína, **dojde ke střetu** se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. a to konkrétně **se splaškovou kanalizací DN 300 KAM**, která je v majetku Svazku obcí regionu Novojičínska, resp. města Nový Jičín a kterou naše spol. provozuje na základě smlouvy č. 1205/KNS/NJ/2012 - viz orientační zakres v mapové příloze.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky rovněž nutno respektovat. Zákes těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Zákes dotčených zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z příloženého zákresu vyplývá, že realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v majetku, v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268).
- Ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce – týká se jmenované kanalizace.
- Pokud uvažovanou zpevněnou plochou dojde ke změně podmínek uložení potrubí dotčeného zařízení (v provozování naší a.s.), požadujeme respektovat:
 - obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
 - zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd čistících vozidel SmVaK Ostrava a.s., což jsou třínápravová nákladní vozidla s celkovou hmotností až 26 tun.

- uzavření Dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
- Likvidaci vod dešťových nutno řešit mimo splaškovou kanalizaci v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- V PD požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu (včetně ul. vpustí, kanal. šachet, apod.) mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou již výše uvedená.
- V případě umístění jakékoliv stavby do ochranného pásma stávajícího kanalizace v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme toto umístění zdůvodnit v dalším stupni projektové dokumentace, vč. konkrétního rozsahu stavby (délka, šířka, technické provedení apod.) a okótování vzdálenosti mezi okrajem řešené stavby a okrajem zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- V PD požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005.
- Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících kanalizačních šachet.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby chodníku, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení kanalizace, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž, nebo pod nimiž se nachází kanalizace, včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- **Projektovou dokumentaci, včetně řezů s uvedením konstr. vrstev v mm, požadujeme předložit k posouzení.**
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Čestné prohlášení – pouze pokud jde o povolení přípojky
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách www.smvak.cz – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení

Platnost stanoviska je 1 rok.