

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.:

ÚPSŘ/78532/2016

SP. ZN.:

73466/2016Sl

VYŘIZUJE:

Bc. Slováčková Eva
oprávněná úřední osoba, os.č. 375

TEL.:

556768272

FAX:

556768271

E-MAIL:

eslovackova@novyjicin-town.cz

DATUM:

9. 11. 2016

Městský úřad Nový Jičín			ev. č.: 14
Č.j.:	78792/2016		
Datum (čas) doručení:	10 - 11 - 2016		
Zpracovatel:	Počet listů:	Přílohy:	
Spisový znak:	Počet listů:	Počet svazů:	Jiný druh:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

M. Jaks

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči a § 149 správního řádu, na základě žádosti, kterou dne 20. 10. 2016 podalo **Město Nový Jičín, zastoupeno Ing. Hanou Vaňkovou, vedoucí odboru bytového MěÚ Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín** (dále jen „žadatel“), o vydání závazného stanoviska ke stavbě:

"Městský dům č. p. 35 na ulici Dobrovského 1 v Novém Jičíně, (nemovitá kulturní památka ÚSKPR ČR 13076/8-3368), výměna oken"

na pozemku st. p. 19 v katastrálním území Nový Jičín-město, toto závazné stanovisko:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako příslušný orgán státní památkové péče dospěl k závěru, že navrhovaná výměna oken je ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči

přípustná za těchto podmínek:

1. Nová okna budou buďto dvoukřídlá šestitabulková (dvě otvíravá křídla vedle sebe, v každém křídle po třech tabulkách nad sebou) nebo čtyřkřídlá s poutcem ve dvou třetinách výšky okna (s dvěma otvíravými křídly vedle sebe nad poutcem a s dvěma otvíravými křídly vedle sebe pod poutcem), a to čtyřtabulková nebo šestitabulková. Provedení nových oken v členění a počtu křídel dle stávajících oken (jednokřídlé šestitabulkové okno) je neakceptovatelné. Nová okna je akceptovatelné realizovat jako jednoduchá.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č.ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č.ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ HODINY

Po, St 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
Út, Čt 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00 hod.
Pá 8.00 – 11.00 11.30 – 12.00 hod.

<http://www.novy-jicin.cz>

e-mail: posta@novyjicin-town.cz
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: +420 556 768 222
fax: +420 556 768 289

2. Otvírání nových oken bude řešeno v tradičním konstrukčním provedení, tj. okna budou otvíravá bez možnosti větrání vyklopením celého okenního křídla (tzn. bez otevíravo-sklopných křidel).
3. Profilace a šířka ráků nových oken bude odpovídat tradičním historickým okenním výplním v MPR Nový Jičín, tj. dochovaných historizujícím okenním výplním objektů v MPR Nový Jičín nebo zdařilým replikám oken z tohoto období v rámci MPR Nový Jičín. To znamená např., že příčle budou provedeny v jejich tradiční subtilitě (cca 25 mm) a realizovány tak, aby působily, že tradičně oddělují jednotlivé tabulky skla (tj. u křidel s dvojskly budou průběžné i mezi skly pomocí meziskelního rámečku). Vložení izolačních dvojskel do křidel nových výplní otvorů je akceptovatelné při dodržení tradiční subtility a profilace ráků - toto opatření nesmí způsobit neúměrné zvětšení pohledové šířky jednotlivých profilů, při přizpůsobení barvy distančního rámečku barvě ráků a nepoužití na oknech netradičních novodobých prvků jako jsou plastové okapničky, pohledové vertikální okapničky, apod. To znamená, že nebude použito ani celoobvodové kování pohledově se uplatňující v líci styčných ploch ráků. Zasklení bude z čirého nereflexního skla. Respektována bude stávající šířka vnějších špalet.
4. Barevný nátěr výplní otvorů bude krycí v barvě tmavší hnědé.
5. Kování (kliky, štítky, apod.) bude svým vzhledem korespondovat s historickým charakterem výplní otvorů, tj. bude vycházet z tradičního historizujícího kování.
6. Vnitřní parapety budou dřevěné v barvě tmavší hnědé. Nejsou akceptovatelné navržené DTD parapety.
7. Výměna výplní otvorů bude realizována tak, aby nebyla narušena navazující fasádní omítka a členění fasády (podokenní římsa, apod.). V případě poškození budou po osazení výplní otvorů navazující povrchy (vnitřní špalety, fasádní omítka, apod.) uvedeny do původního stavu, tj. narušená místa budou opatřena omítkou a nátěrem ve shodném materiálu, struktuře, a barevnosti s navazující omítkou. Při opravě špalet nebo navazující omítky nebudou použity perlinky, rohové profily a podobné novodobé prvky.

Popis navrhovaných prací:

Předmětem předložené žádosti je výměna celkem 13 ks oken ve výše uvedené budově. Stávající dřevěná zdvojená okna mají být vyměněna za dřevěná euro okna z profilu IV68. Nová okna mají být ve stávajícím členění, tj. jednokřídlá šestitabulková, okenní křídla mají být otevíravo-sklopná, příčle mají být šířky 30 mm. Venkovní oplechování je navrženo z pozinkovaného lakovaného plechu, parapetní desky jsou navrženy z desek DTD.

Žadatel, na něhož se vztahuje toto závazné stanovisko:

- Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín.

O D Ů V O D N Ě N Í:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako orgán státní památkové péče, obdržel dne 20. 10. 2016, žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě: "Městský dům č. p. 35 na ulici Dobrovského 1 v Novém Jičíně, (nemovitá kulturní památka ÚSKPR ČR 13076/8-3368), výměna oken", na pozemku st. p. 19 v katastrálním území Nový Jičín-město.

Jedná se o renesanční dům z doby kolem roku 1580, s gotickými sklepy, zadním barokním traktem a s novorenesančním průčelím z doby kolem roku 1880. Dům prošel rovněž klasicistní přestavbou.

Dům je nárožní patrový zděný omítaný městský dům s půdním patrem a valbovou střechou s hřebenem rovnoběžným s hlavním průčelím. Hlavní fasáda je pětiosá, otevřená dvěma segmentovými oblouky loubí. Podloubí je zaklenuto valeně s trojúhelnými výsečemi. Lehce mimo střed je osazen renesanční pravouhlý portál s kolčím štítkem s rodovým znamením uprostřed nadpraží. Portál ústí do příčně položené předělené síně, stejně zaklenuté jako podloubí. Zcela vpravo vystupuje schodiště do patra, vedle něho vlevo je situována místnost zaklenutá valeně s výsečemi a dále vlevo další prostor rovněž valeně zaklenutý. Vpravo při loubí je umístěn hloubkový prostor s párem trojúhelných styčných výsečí s hřebínky. V zadním traktu probíhá v pravé části domu segmentem překlenutá chodba, vpravo předělený nízký hloubkový prostor se stlačenou valenou klenbou s trojúhelnými styčnými výsečemi, vlevo je komora s klášterní klenbou s trojúhelnými výsečemi.

Okna objektu (v patře) jsou novodobá dřevěná zdvojená jednokřídlá, dělená do šesti okenních tabulek.

Vzhledem k tomu, že je předmětný objekt evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 13076/8-3368 a zároveň se nachází na území historického jádra města, prohlášeného Městskou památkovou rezervací Nový Jičín výnosem MK ČR č.j. 16.417/87-VI/1, jsou dotčeny zájmy památkové péče.

Dne 20. 10. 2016 byla zaslána žádost odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu v Ostravě o písemné vyjádření podle § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči.

Z obsahu písemného vyjádření vyplývá, že pro odbornou organizaci je navržený záměr akceptovatelný za určitých podmínek.

Podkladem pro závazné stanovisko je žádost žadatele s popisem záměru, nesignované cenové nabídky na dřevěná okna a dveře č. 16013, 16009 a 16010 ze dne 14.10.2016 a písemné vyjádření NPÚ.

Stavba se nachází na území Městské památkové rezervace Nový Jičín. Městská památková rezervace Nový Jičín (dále jen „MPR“) byla vymezena výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. 12. 1987.

Městská památková rezervace Nový Jičín byla vymezena za účelem zabezpečení památkové ochrany a péče o dané území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby prostorů i nemovitostí a vnější obraz sídla. Z hlediska současného stupně poznání stavebně historického vývoje objektu lze konstatovat, že k chráněným hodnotám objektu patří zejména hmotové, architektonické a materiálové řešení, dochovaná historická dispozice a interiéry, dochované historické konstrukce a prvky, starší materiálová skladba, použité dobové technologie, vizuální autenticita a jeho začlenění v urbanistické struktuře města. Z hlediska požadované úpravy patří k chráněným hodnotám objektu architektonická, materiálová, řemeslná a barevná úprava fasád včetně výplní otvorů, které se významně podílejí na architektonické kvalitě a autenticitě fasád a historickém charakteru prostředí.

Chráněnou hodnotou městské památkové rezervace je rovněž kvalita a historický charakter prostředí a historický urbanismus lokality.

NPÚ ve svém písemném vyjádření souhlasil s realizací stavby za těchto podmínek:

- 1. Nová okna budou buďto dvoukřídlá šestitabulková (dvě otvíravá křídla vedle sebe, v každém křídle po třech tabulkách nad sebou) nebo čtyřkřídlá s poutcem ve dvou třetinách výšky okna (s dvěma otvíravými křídly vedle sebe nad poutcem a s dvěma otvíravými křídly vedle sebe pod poutcem), a to čtyřtabulková nebo šestitabulková. Provedení nových oken v členění*

- a počtu křídel dle stávajících oken (jednokřídle šestitabulkové okno) je neakceptovatelné. Nová okna je akceptovatelné realizovat jako jednoduchá.*
- 2. Otvírání nových oken bude řešeno v tradičním konstrukčním provedení, tj. okna budou otvíravá bez možnosti větrání vyklopením celého okenního křídla (tzn. bez otevíravo-sklopných křídel).*
 - 3. Profilace a šířka ráků nových oken bude odpovídat tradičním historickým okenním výplním v MPR Nový Jičín, tj. dochovaných historizujícím okenním výplním objektů v MPR Nový Jičín nebo zdařilým replikám oken z tohoto období v rámci MPR Nový Jičín. To znamená např., že příčle budou provedeny v jejich tradiční subtilitě (cca 25 mm) a realizovány tak, aby působily, že tradičně oddělují jednotlivé tabulky skla (tj. u křídel s dvojskly budou průběžné i mezi skly pomocí meziskelního rámečku). Vložení izolačních dvojskel do křídel nových výplní otvorů je akceptovatelné při dodržení tradiční subtility a profilace ráků - toto opatření nesmí způsobit neúměrné zvětšení pohledové šířky jednotlivých profilů, při přizpůsobení barvy distančního rámečku barvě ráků a nepoužití na oknech netradičních novodobých prvků jako jsou plastové okapničky, pohledové vertikální okapničky, apod. To znamená, že nebude použito ani celoobvodové kování pohledově se uplatňující v lici styčných ploch ráků. Zasklení bude z čirého nereflexního skla. Respektována bude stávající šířka vnějších špalet.*
 - 4. Barevný nátěr výplní otvorů bude krycí v barvě tmavší hnědé.*
 - 5. Kování (kliky, štítky, apod.) bude svým vzhledem korespondovat s historickým charakterem výplní otvorů, tj. bude vycházet z tradičního historizujícího kování.*
 - 6. Vnitřní parapety budou dřevěné v barvě tmavší hnědé. Nejsou akceptovatelné navržené DTD parapety.*
 - 7. Vzhled a profilace nových výplní otvorů budou před realizací ověřeny a odsouhlaseny zástupci státní památkové péče na základě vzorku oken nebo podrobné dílenské dokumentace oken, odsouhlaseno bude rovněž kování oken a konkrétní barevný odstín nátěru oken a nátěru vnějších parapetů (barevnost parapetů bude odpovídat stávajícímu řešení).*
 - 8. Výměna výplní otvorů bude realizována tak, aby nebyla narušena navazující fasádní omítka a členění fasády (podokenní římsa, apod.). V případě poškození budou po osazení výplní otvorů navazující povrchy (vnitřní špalety, fasádní omítka, apod.) uvedeny do původního stavu, tj. narušená místa budou opatřena omítkou a nátěrem ve shodném materiálu, struktuře, a barevnosti s navazující omítkou. Při opravě špalet nebo navazující omítky nebudou použity perlinky, rohové profily a podobné novodobé prvky.*

Doporučení:

Doporučujeme, aby nová okna byla realizována jako kastlová. Kastlová nebo dvojitá okna jsou tradičním prvkem pro historickou zástavbu v Novém Jičíně. Toto původní řešení oken dodává fasádě na plasticitě a podílí se na zachování historického charakteru samotného objektu s novorenesanční fasádou i MPR. Kastlová nebo dvojitá okna však z důvodu výroby dnešních jednoduchých oken s kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi z historických jader nenávratně mizí a fasády historických domů tak ztrácejí svůj charakter. Kastlová okna lze rovněž opatřit izolačním dvojsklem vloženým do křídel.

Podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, orgán státní památkové péče v závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat

a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

Podmínky uvedené v závazném stanovisku musí být zcela jednoznačné a musí umožňovat vymahatelnost určených limitů. Uvedené podmínky podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, musí stanovit konkrétní omezení, které by bylo stavebníkovi zcela jasné, srozumitelné a zřejmé. Obecná zásada správního řádu požaduje, aby obsah závazného stanoviska byl dostatečně určitý a přesný.

Orgán státní památkové péče podmínky ve vyjádření NPÚ upravil a zapracoval do podmínek tohoto závazného stanoviska.

K podmínkám uvedeným ve vyjádření NPÚ orgán státní památkové péče uvádí následující skutečnosti:

Podmínka č. 1:

S touto podmínkou se orgán státní památkové péče ztotožnil a zapracoval ji do podmínek tohoto závazného stanoviska.

Členění, konstrukční, materiálové a barevné řešení výplní otvorů, včetně způsobu otvírání, se zásadně podílí na úpravě fasád a patří k památkové podstatě kulturní památky. Stávající okna jsou novodobá dřevěná zdvojená a z hlediska památkové péče je lze považovat za nevhodná. Nežádoucí jsou jak svým konstrukčním řešením (zdvojená okna), tak především tím, že jsou pouze jednokřídlá, i když jsou osazena v okenních otvorech tradiční velikosti. Toto řešení oken, kdy namísto dvou tradičně otvíravých křídel vedle sebe je pouze jedno široké křídlo, je zcela neakceptovatelné. Při tomto řešení vzniká novotvar, nerespektující tradiční způsob otvírání a konstrukci pro historickou zástavbu, který tak narušuje autenticitu a historický charakter zástavby. Z těchto důvodů není žádoucí při návrhu nových oken vycházet ze stávajících oken. Z ikonografických pramenů (dobové fotografie) je zřejmé, že okna dotčeného objektu byla dříve čtyřkřídlá s poutcem ve dvou třetinách výšky okna, případně dvoukřídlá šestitabulková. Proto budou nová okna realizována v jedné z těchto uvedených variant.

Podmínka č. 2:

S touto podmínkou se orgán státní památkové péče ztotožnil a zapracoval ji do podmínek tohoto závazného stanoviska. Z důvodu zachování tradičního architektonického výrazu a autenticity historického prostředí je nezbytné respektovat tradiční konstrukční řešení otevírání okenních křídel. Způsob otvírání okenních křídel vizuálně ovlivňuje charakter úpravy fasády domu a kvalitu historického prostředí. Novodobé konstrukční řešení s možností vyklopení celých okenních křídel nemá v historické architektuře obdoby a je nepřijatelné.

Podmínka č. 3:

S touto podmínkou se orgán státní památkové péče ztotožnil a zapracoval ji do podmínek tohoto závazného stanoviska. Profilace a šířka rámců se zásadně podílí na historickém charakteru výplní otvorů a tím i na historickém charakteru a autenticitě fasád a interiérů kulturní památky. Novodobě řešené profily (plochost rámců, velká šířka rámců) mohou zásadně narušit historický charakter fasád a prostředí. Stávající okna jsou novodobá, jejich konstrukce i profilace nezcela odpovídá historickému charakteru fasády. Jednak jsou stávající okna zdvojená, což představuje cizorodý profil pro historická okna, ale také v důsledku jejich nevhodného řešení (jednokřídlé okno) zde chybí tradiční klapačky nebo poutec. Z tohoto důvodu nelze při návrhu profilace a šířky rámců nových oken vycházet ze stávajících oken, ale je nezbytné vycházet z dochovaných historizujících okenních výplní v MPR Nový Jičín nebo zdařilých replik oken z historizujícího období. Vložení izolačního dvojskla do nových výplní otvorů je z hlediska dnešních požadavků na tepelné a zvukové izolační vlastnosti akceptovatelné, ale tato úprava nesmí narušit památkové hodnoty kulturní památky, tj. zejména mít dopad na pohledovou šířku profilů (nepřiměřená šířka

profilů naruší proporce oken a tím i architektonický vzhled fasády a celkovou autenticitu kulturní památky). Dále nesmí užití izolačního dvojskla vnést do nových oken novodobé a pro historickou architekturu cizorodé prvky (plastové okapničky, vizuálně se uplatňující vertikální části okapniček, atd.), které by narušily historický charakter objektu a prostředí.

Podmínka č. 4:

S touto podmínkou se orgán státní památkové péče ztotožnil a zapracoval ji do podmínek tohoto závazného stanoviska. Barevné řešení rámců výplní otvorů má zásadní vliv na historický charakter a autenticitu fasád. Pro historická okna i vstupní dveře zástavby městského jádra Nového Jičína byly používány krycí nátěry. Lazurovací nátěry jsou až novodobou záležitostí stejně jako nátěry v odstínu světlého dřeva. Stávající okna jsou v barvě tmavší hnědé, na historických fotografiích objektu se okna jeví také jako tmavá (pravděpodobně tmavě hnědá). Proto je akceptovatelné provedení nových oken v barvě tmavší hnědé.

Podmínka č. 5:

S touto podmínkou se orgán státní památkové péče ztotožnil a zapracoval ji do podmínek tohoto závazného stanoviska. Kování se podílí na kvalitě, historickém charakteru a autenticitě výplní otvorů a tím i fasád a interiéru. Z tohoto důvodu bude vizuálně se uplatňující kování vycházet z tradičního historizujícího kování.

Podmínka č. 6:

S touto podmínkou se orgán státní památkové péče ztotožnil a zapracoval ji do podmínek tohoto závazného stanoviska. Rovněž materiálové a barevné řešení parapetů ovlivňuje vzhled a autenticitu fasád i interiérů, proto i zde je nutné respektovat tradiční materiálové a barevné řešení.

Podmínka č. 7:

Tuto podmínku orgán státní památkové péče nezpracoval do podmínek tohoto závazného stanoviska. Jedná se o podmínku týkající se schválení výrobních výkresů, nebo vzorků nových oken tak, aby z nich byl patrný profil rámců. V podmínkách závazného stanoviska jsou detailně stanoveny požadavky pro výměnu oken. Podle § 2 odst. 4 správního řádu správní orgán dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Rozhodování správních orgánů v podobných věcech musí být tak předvídatelné. Orgán státní památkové péče v minulosti při výměně oken nepožadoval předložení výrobních výkresů. Na základě těchto skutečností nebyla podmínka akceptována.

Podmínka č. 8:

S touto podmínkou se orgán státní památkové péče ztotožnil a zapracoval ji do podmínek tohoto závazného stanoviska. Dochované architektonické členění fasády včetně dochovaných prvků a povrchů (štukové zdobné prvky fasády, apod.) patří k památkové podstatě kulturní památky, proto není žádoucí, aby byla fasáda při výměně oken narušena. Z důvodu, aby nebyl poškozen celkový výraz a vizuální vnímání fasády, je nezbytné zachovat celistvost fasády, tj. po výměně oken je nutné uvést fasádu do původního stavu. Analogicky je nutno postupovat i v interiéru kulturní památky. Užití perlinek je zcela v rozporu s tradiční technologií nanášení omítek, jejich užitím je také naprosto potlačena původní plasticita povrchů. To samé platí pro užití rohových profilů a podobných novodobých prvků.

S doporučením odborné organizace na výměnu oken jednoduchých za kastlová se správní orgán ztotožňuje, ale vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doporučení, nebyly tyto požadavky zapracovány do podmínek závazného stanoviska.

Na základě všech výše uvedených skutečností orgán státní památkové péče dospěl k závěru, že výměna oken je v požadovaném rozsahu z hlediska památkové péče přípustná za stanovených podmínek.

POUČENÍ:

Toto závazné stanovisko není správním rozhodnutím podle § 67 správního řádu a z tohoto důvodu nelze proti němu podat odvolání.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas, rozhodnutí nebo jiné opatření Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu, vyžadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků.

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.

Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení, nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 správního řádu neběží.



Bc. Eva Slováčková
referent veřejné správy

MĚSTSKÝ ÚŘAD
741 11 NOVÝ JIČÍN 127

"Otisk úředního razítka"

Obdrží:

1. Město Nový Jičín, odbor bytový MěÚ Nový Jičín, Masarykovo náměstí č.p. 1, 741 01 Nový Jičín

Na vědomí:

2. Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě, IDDS: 2cy8h6t
3. Město Nový Jičín, odbor školství kultury a sportu MěÚ Nový Jičín, Masarykovo nám.1 741 01 Nový Jičín