



KABELY

Projekt	Rozvaděč DT1.15
Název projektu	Modernizace kotelny v objektu Bulharská čp.15, 11 a 6 Nový Jičín
Číslo projektu	R-41-18
Zpracoval	Ing. Aleš Adámek
Schválil	Ing. Aleš Adámek
Vytvoření dokumentu	
<i>Datum :</i>	21.01.2019
<i>Čas :</i>	15:50:08

Typ	Zil	Průřez	Délka [m]
CYKY-O	2	1,5	105
CYKY-J	3	1,5	340
CYKY-J	3	2,5	175
CYKY-J	4	1,5	25
CYKY-J	5	1,5	130
CYKY-J	5	4	10
CYKY-J	5	2,5	20
JYTY	2	1	470
JYTY	4	1	170
TCEPKPFLE	3x4	0,8	100
LAM TWIN FTP	2x2	0,8	30

Označení	Typ	Zil	Průřez	Délka [m]	Poznámka	Cíl 1.	Cíl 2.
WL_DT1.15	CYKY-J	5	4	10		Rozvaděč NN	Rozvaděč DT1.15
WL1	CYKY-J	3	1,5	20		Kotel 1d	Rozvaděč DT1.15
WL2	CYKY-J	3	1,5	20		Kotel 1e	Rozvaděč DT1.15
WL3	CYKY-J	3	1,5	20		Kotel H1a	Rozvaděč DT1.15
WL4	CYKY-J	3	1,5	20		Kotel H1b	Rozvaděč DT1.15
WL5	CYKY-J	3	2,5	30		zásuvky 1	Rozvaděč DT1.15
WL6	CYKY-J	3	2,5	30		zásuvky 2	Rozvaděč DT1.15
WL7	CYKY-J	3	1,5	30		světla 1	Rozvaděč DT1.15
WL8	CYKY-J	3	1,5	30		světla 2	Rozvaděč DT1.15
WL9	CYKY-J	3	1,5	10		měření plynu	Rozvaděč DT1.15
WL10	CYKY-J	5	2,5	20		zásuvka 400V	Rozvaděč DT1.15
WL11	CYKY-J	3	2,5	20		ZH1a	
WL12	CYKY-J	3	2,5	20		ZH1b	Rozvaděč DT1.15
WL13	CYKY-J	3	2,5	25		ZH5	Rozvaděč DT1.15
WL14	CYKY-J	3	2,5	25		ZH6	Rozvaděč DT1.15
WL15	CYKY-J	3	2,5	25		ZH7	Rozvaděč DT1.15
WL16	CYKY-J	3	1,5	20		H3b	Rozvaděč DT1.15
WL17	CYKY-J	3	1,5	25		H8	Rozvaděč DT1.15
WL18	CYKY-J	4	1,5	25		Č5	Rozvaděč DT1.15
WL19	CYKY-J	3	1,5	25		Č6	Rozvaděč DT1.15
WL20	CYKY-J	3	1,5	25		Čprim	Rozvaděč DT1.15
WL21	CYKY-J	3	1,5	25		Čnab	Rozvaděč DT1.15
WL22	CYKY-J	3	1,5	25		Čcirk	Rozvaděč DT1.15
Weth1	LAM TWIN FTP	2x2	0,8	30		RJ-45	Rozvaděč DT1.15
WS1	JYTY	4	1	40	M-bus	MT objekt č.p.15	Rozvaděč DT1.15
Wmod1	TCEPKPFLE	3x4	0,8	100	RS 485, M-bus	DT1.6, MT objekt č.p.6	Rozvaděč DT1.15
Wmod2	JYTY	7	1		RS 485,M-bus (stáv.)	DT1.11,MT objekt č.p.11	Rozvaděč DT1.15
W1	JYTY	2	1	20		TA1	Rozvaděč DT1.15
W2	JYTY	2	1	20		TA2	Rozvaděč DT1.15
W3	JYTY	2	1	25		TC2	Rozvaděč DT1.15
W4	JYTY	2	1	25		TC2.1	Rozvaděč DT1.15
W5	JYTY	2	1	10		T_int1	Rozvaděč DT1.15
W6	JYTY	2	1	50		T_ext1	Rozvaděč DT1.15
W7	JYTY	2	1	25		TTUVZ	Rozvaděč DT1.15
W8	JYTY	2	1	25		TTUVV	Rozvaděč DT1.15
W9	JYTY	2	1	25		TCIR	Rozvaděč DT1.15
W10	JYTY	4	1	20		P1	Rozvaděč DT1.15
W11	JYTY	4	1	10		GC1 (místnost KGJ)	Rozvaděč DT1.15
W12	JYTY	4	1	20		GC2	Rozvaděč DT1.15
W13	JYTY	4	1	20		GC3	Rozvaděč DT1.15
W14	JYTY	2	1	20		ZAPL	Rozvaděč DT1.15
W15	JYTY	4	1	20		Kotel 1d	Rozvaděč DT1.15
W16	JYTY	4	1	20		Kotel 1e	Rozvaděč DT1.15

W17	JYTY	4	1	20		VITOTRONIC 300	Rozvaděč DT1.15
W18	JYTY	2	1	25		TRTV	Rozvaděč DT1.15
W19	JYTY	2	1	20		Čerpadlo H3b	Rozvaděč DT1.15
W20	JYTY	2	1	25		Čerpadlo H8	Rozvaděč DT1.15
W21	JYTY	2	1	25		Expanzomat H7	Rozvaděč DT1.15
W22	JYTY	2	1	40		STOP1,2	Rozvaděč DT1.15
W23	CYKY-O	2	1,5	20		Kotel 1d	Rozvaděč DT1.15
W24	CYKY-O	2	1,5	20		Kotel 1e	Rozvaděč DT1.15
W25	CYKY-O	2	1,5	20		VITOTRONIC 300	Rozvaděč DT1.15
W26	CYKY-O	2	1,5	20		Čerpadlo H3b	Rozvaděč DT1.15
W27	CYKY-O	2	1,5	25		Čerpadlo H8	Rozvaděč DT1.15
W28	CYKY-J	5	1,5	25		STUV	Rozvaděč DT1.15
W29	CYKY-J	5	1,5	20		SV1d	Rozvaděč DT1.15
W30	CYKY-J	5	1,5	20		SV1e	Rozvaděč DT1.15
W31	CYKY-J	5	1,5	20		SVH1a	Rozvaděč DT1.15
W32	CYKY-J	5	1,5	20		SVH1b	Rozvaděč DT1.15
W33	CYKY-J	5	1,5	25		SV2	Rozvaděč DT1.15
W34	CYKY-J	3	1,5	45		HUP	Rozvaděč DT1.15
W35	JYTY	2	1	20		VITOTRONIC 300	Rozvaděč DT1.15
W36	JYTY	2	1	20		Čerpadlo H3b	Rozvaděč DT1.15
W37	JYTY	2	1	25		Čerpadlo H8	Rozvaděč DT1.15
W38	JYTY	2	1	25		VO	Rozvaděč DT1.15