

## Vysvětlení dokumentace ze dne 23. 10. 2019

Dotaz:

Po zaslání poptávky na vámi požadované vodoměry nám bylo od dodavatelů sděleno, že požadavek na vodoměry nelze nacenit. Buď požadujete suchoběžné vodoměry, nebo vodoměry s minerálním sklem kterým jsou opatřeny vodoměry mokroběžné a splňují požadavky Antivandal provedení. Který typ vodoměrů tedy budete požadovat - suchoběžný, nebo mokroběžný s minerálním sklem Antivandal? Cenově je tam podstatný rozdíl.

Odpověď:

Vzhledem k výše uvedenému přikládáme opravené požadavky na vodoměry – příloha č.2.

Budeme požadovat vodoměr suchoběžný.

Vzhledem k upřesnění požadavků je termín odevzdání nabídek posunut z 29.10. na 31.10. v 9:00 hodin.

Ing. Blanka Zagorská



**Požadavky na vodoměry:**

- jednotokový, suchoběžný
- s možností přidání radiového modulu pro elektronický odečet
- antimagnetický
- DN15mm, jmenovitý průtok Q3 = 1,6 m<sup>3</sup>/h, teplotní třída T50 (SV) a T90 (TV)
- mosazný přípojovací závit G 3/4"
- mosazné tělo
- odolnost proti tlaku min. 10 bar
- stálá čitelnost naměřených hodnot
- přesnost vodoměru min. C+, min. průtok Q1 je menší než 15l/hod
- bez nutnosti uklidňujících délek na vstupu a výstupu
- montáž do svislé i vodorovné polohy
- bezpečnostní plomba k bytovým vodoměrům s kloubkem proti rozříznutí a s evidenčním číslem
- těsnění
- pružinová zpětná klapka
- stavební délka 110 mm
- vodoměry musí být v souladu s platnou legislativou ČR
- min. doba záruky záruka 2 roky

Technické parametry vodoměrů budou doloženy technickým listem.

Nabídková cena bude obsahovat:

- dodávku a montáž nových vodoměrů, včetně těsnění a plomb
- demontáž a likvidaci starých vodoměrů
- vyhotovení montážních protokolů dle domů s rozpisem na jednotlivé byty