



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát



Č.j.:KRPT-131904/ČJ-2015-070406

Nový Jičín 9. července 2015

Počet listů : 1

Přílohy : 1/PD

Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Záhumenní 1358/30c
KOPŘIVNICE

**Vyjádření k PD „Úprava zpevněných ploch“ v ulici Na Valech v Novém Jičíně, vyjádření
stupeň DÚR + DSP.**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích **nemá námitek** z hlediska svých sledovaných zájmů k výše uvedené stavbě.

Úpravy chodníkových těles ~~jakož i uspořádání přechodu pro chodce~~ **splňují** podmínky bezbariérového užívání staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. /O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb/ v souladu s ČSN 736110/Z1. Uspořádání reliéfní dlažby bude i na stávajících chodníkových tělesech v dotčené lokalitě upraveno, aby bylo v souladu s výše uvedenou vyhláškou a ČSN.

Vzhledem k tomu, že z projektové dokumentace je patrné, že podélný sklon chodníkového tělesa je větší než 8,33% (vyhláška č. 398/2009 Sb.), pak se dle ČSN 736110/Z1, čl. 9.6.4 vyznačují „objízdne trasy“ pro osoby s omezenou schopností pohybu, bude v tomto úseku chodníkového tělesa instalováno (např. na dlažbě nebo budově) „informační“ zařízení, které bude v provedení přeškrtnutého symbolu O1. Bude takto ponecháno na rozhodnutí osoby s omezenou schopností pohybu, jakou využije „objízdnu trasu“, jelikož nebudeme předjímat další zamýšlený směr jeho pohybu ke svému cíli.

Po tomto „opatření“ budeme podélný sklon chodníkového tělesa posuzovat dle ČSN 736110/Z1, tab. 12, pro podélný sklon v mimořádných podmínkách. Pak provedení chodníkového tělesa vyhovuje.

Zpracoval: prap. Ing. Kamil Ondřejík, inspektor


npor. Mgr. Jaromír STECULA
vedoucí Dopravního inspektorátu

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
Email: nj.di@pcr.cz

PHILCH



SITUACE

LEGENDA

BEŽNÁ ZPRÁVĚNÁ PLOCHA

ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA	
	STÁVLČÍ OBJEKT
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PŮVODNÍ STAV
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	HRAŇICE KATASTRÁLNÍCH PARCEL
	HRAŇICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
	VNITŘNÍ KRESBA KATASTRÁLNÍCH PARCEL
	ČÍSLO KATASTRÁLNÍHO PARCEL
	VÝŠKOVÁ KÓTA - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVLČÍHO STAVU (BpV)
	STÁVLČÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	STÁVLČÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KAMENNÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA (4,75 m ²)
	NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KAMENNÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA (62,52 m ²)
	NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DOPLNĚNÍ STÁVLČÍHO CHODNÍKU BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU (3,71 m ²)
	NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÁROVNÝ PÁS 3, 400 mm - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDNĚ - POZIČNÍ STÁVLČÍ DLAŽBU (1,71 m ²)
	NOVÝ SCHODISŮVÝ STUPEN
	VSTUP DO OBJEKTU
	STÁVLČÍ DEŠŤOVÝ SVOD
	STÁVLČÍ ZAHRAZOVACÍ SÍLOPEK
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 14V (ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
	DOHRANĚ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN (1 m)
	PODZEMNÍ VEDENÍ SEK - METALICKÝ KABEL (OZ ČEZ REPUBLIC a.s.)
	DOHRANĚ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ SEK (1,5 m)
	RAJ. JEDNOTNÉ KANALIZACE (Smluv. Ostrava a.s.)
	DOHRANĚ PÁSMO RAJ. JEDNOTNÉ KANALIZACE (DN > 500 mm, 2,5 m)
	VOZOVODNÍ RAJ. (Smluv. Ostrava a.s.)
	DOHRANĚ PÁSMO VODOVODNÍHO RAJ. (DN < 500 mm, 1,5 m)
	PODZEMNÍ VEDENÍ SEK (N.J.Nat s.r.o.) PŘÍBLIŽNÁ TRASA!
	DOHRANĚ PÁSMO SEK N.J.Nat s.r.o. (1 m)

PROJEKT: STAVBYNÍ ÚPRAVY ZPEVŇENÝCH PLOCH	LOKALITA: K.Ú. NOVÝ JIČÍN – DOLNÍ PŘED- MĚSTÍ, parc. 10, 275/3, 275/7, 519/1	TERÉNNÍ: MĚSTO NOVÝ JIČÍN (ČO 2982/2)
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o., Zapsaná 1536066, IČ 25647911 Kamila Mrva, Ing. Jiří Mrva, Ing. Petr Mrva	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAMIL MRVA	ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MARTIN ROSA
STUPĚŇ: ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ	PROFESÍ: AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 02882	VERZE/KVIZE: 1,0
OBJEKT:		FORMÁT: A2 (99,4 x 42 cm)
VÝKRES:		ČÍSLO VÝKRESU: 02/0 PANE
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, PODÉLNÝ PROFIL		