


LEGENDA:

— + — + —	NTL ROZVOD PLYNU – NOVÝ
—	POTRUBÍ ODFUKU – NOVÝ
— + — + —	NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ
—	POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ
↗	HRANICE DODÁVKY
FZ32	FILTR ZÁVITOVÝ DN32
KK32	KULOVÝ KOHOUT DN32
VKK15	VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
R20/15	REDUKCE Z DN20 NA DN15
×	UCHYCENÍ POTRUBÍ
DN32	OCELOVÉ POTRUBÍ DN32
Ⓜ	MANOMETR 0–25kPa, VČETNĚ KONDENZAČNÍ SMYČKY A TŘÍCESTNÉHO ZKUŠEBNÍHO VENTILU

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1	STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL O MAXIMÁLNÍM VÝKONU 82,7 kW PŘI TEP. SPÁDU 80/60 °C SPOTŘEBA PLYNU KOTLE MAX. 10,75 m3/h, MIN 3,6 m3/h	3	NOVÝ

VYPRACOVAL			
LIBOR STANĚK			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, Tel. 545 423 211			
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín			
AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY U JÍČINKY V NOVÉM JÍČÍNĚ		DATUM	06/2019
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	219002-02
OBSAH : D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ PUDORYS – NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO: 1:25	Č.VÝKRESU: D.1.4.b-04