


LEGENDA:



KK32
VKK15




DN32



NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ
NTL ROZVOD PLYNU – DEMONTÁŽE
POTRUBÍ ODFUKU – DEMONTÁŽE
HRANICE DEMONTÁŽÍ
KULOVÝ KOHOUT DN32
VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
UCHYCENÍ POTRUBÍ
OCELOVÉ POTRUBÍ DN32
MANOMETR 0–25kPa, VČETNĚ KONDENZAČNÍ SMYČKY A
TŘÍCESTNÉHO ZKUŠEBNÍHO VENTILU

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1s	STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL RAPIDO GA 220–119 O VÝKONU 74,8–119 kW	3	STÁVAJÍCÍ/ DEMONTOVANÝ

VYPRACOVAL			
ROMAN KLIMEŠ			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, Tel. 545 423 211			
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín			
AKCE : REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ZIMNÍ STADION V NOVÉM JIČÍNĚ			DATUM 06/2019
			STUPEŇ DPS
			FORMÁT A4
			Č.ZAKÁZKY 219003-03
OBSAH : D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ IZOMETRIE – STÁVAJÍCÍ STAV/DEMONTÁŽE			MĚŘÍTKO: 1:25
			Č.VÝKRESU: D.1.4.b-03