



LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	STAV
1s	STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL RAPIDO GA 220–119 O VÝKONU 74,8–119 kW	3	STÁVAJÍCÍ
2s	STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY QUANTUM Q7–100–260 OBJEM 380 l – ODPOJEN	1	STÁVAJÍCÍ
3s	NEREZOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDOBA TEPLÉ VODY OBJEM 400 l, MAX PRAC. PŘETLAK 0,6 MPa	3	STÁVAJÍCÍ
4s	TALKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N 250/6 OBJEM 250 l, MAX 6 bar	2	STÁVAJÍCÍ
5s	TALKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX REFIX DE 33/10 OBJEM 33 l, MAX 10 bar	1	STÁVAJÍCÍ
6s	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY, DN300, 3 VĚTVE	1	STÁVAJÍCÍ
7s	DESKOVÝ VÝMĚNÍK DANFOSS TYP XB 10–1 50/004B1025	1	STÁVAJÍCÍ

LEGENDA:

—	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- - -	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
— E — E —	EXPANZNÍ POTRUBÍ
— . . . —	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
— — —	POTRUBÍ CÍRKULACE
- . . - . . -	POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- - - - -	ODPADNÍ POTRUBÍ
— >>> — >>> —	OCELOVÉ POTRUBÍ DN50 IZOLOVANÉ
PPR 40x5,5–IZ	PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY Ø20 mm, TL. STĚNY 5,5 mm VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

VYPRACOVAL			
ROMAN KLIMEŠ			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, Tel. 545 423 211			
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín			
AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY ZIMNÍ STADION V NOVÉM JIČÍNĚ		DATUM	06/2019
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	219003–03
OBSAH : D.2 – TECHNOLOGIE PŮDORYS – STÁVAJÍCÍ STAV		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
		1:25	D.2–02