


LEGENDA navrhované zařízení sítě:



Stávající osvětlovací bod k demontáži
Stávající zemní vedení VO
Projektovaný kabel veřejného osvětlení (VO)
CYKY 4Jx10 v tr. PE 63 ve výkopu hl. 0,8 m
(podm. komunikací hl. 1,0m)



LED svítidlo ELBA 38 (43W/3200lm),
barva černá na Zn stožáru (KL5 ... třístupňový, profil dřiku kruhový)
LED svítidlo JISKRA ALFA 24 (31W/2950 lm), IP 65-67, Al odlitek, s optikou
čočky se širokým /stranným/ vyzařováním, na ocel Zn stožáru (LHB 5-B ...
třístupňový, profil dřiku kruhový)



Alcin



Autorizace		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Miloš ČEŠÍK Severní 625 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 71445480; DIČ: CZ7402165254 Tel.: 556 702 819; Mob.: 724 051 989 Email: milos.cesik@misa.cz					
		Miloš Češík	Miloš Češík	Miloš Češík						
Investor		Město Nový Jičín, IČO 00298212								
		Masarykovo nám.1, 741 01 Nový Jičín								
Stupeň PD					DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DUR)		Č. autorizace	A749/16MS	Číslo kopie:	
AKCE:					Veřejné osvětlení na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí			Číslo zakázky		0816P
								Datum		11/2016
								Formát		1x A4
					C. Situační výkresy					
Název výkresu:					Situace koordinační - montáž a demontáž VO		Měřítko	1 : 500	Číslo výkresu Příloha smlouvy	