

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Miloš ešík  
Severní 625  
74242 Šenov u Nového Jiřína

Automatický systém  
Značka: 9773/V021087/2016/AUTOMAT

Ostrava, dne: 23.9.2016

**V c: Veřejné osvětlení na ul. H. Bitovní v Novém Jiříně**

Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu zámlu (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Realizací stavby "Veřejné osvětlení na ul. H. Bitovní v Novém Jiříně", dle Vámi vyznačené zájmové lokality (viz zakresleného území v příložené situaci) dojde ke kolizi s níže uvedeným:

**Vodovodní řady**

Jmenovitá světlost	Materiál	Etapa života	Provozní středisko	Ochranné pásmo od	Ochranné pásmo [m]
200	Ocel	V provozu	NJ středisko vodovodních sítí Nový Jiřín	vnějšího líce	1,5
60	Litina šedá	V provozu	NJ středisko vodovodních sítí Nový Jiřín	vnějšího líce	1,5
150	Litina šedá	V provozu	NJ středisko vodovodních sítí Nový Jiřín	vnějšího líce	1,5
65	Ocel	V provozu	NJ středisko vodovodních sítí Nový Jiřín	vnějšího líce	1,5
80	Litina šedá	V provozu	NJ středisko vodovodních sítí Nový Jiřín	vnějšího líce	1,5
50	Litina šedá	V provozu	NJ středisko vodovodních sítí Nový Jiřín	vnějšího líce	1,5
50	Polyetylén	V provozu	NJ středisko vodovodních sítí Nový Jiřín	vnějšího líce	1,5

**Podmínky týkající se provádění stavby – kolize s vodovodem:**

- Před zahájením projektových prací požádat o vytvoření zápisu v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s. Vytvoření provede na základě písemné objednávky příslušné středisko (viz níže).
- Na základě vytvoření požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění HUP, pilířel. rozvaděč, sloupky oplocení, šachty vodoměrů, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebiratelné a bez podezdívky - ochranná pásma viz výše. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stávajícího potrubí na každou stranu - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm vnitřní - 1,5 m; u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměrem 500 mm - 2,5 m; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

- od vnějšího líce.
- Oplocení požadujeme navrhnout tak, aby v místě křížení s pípním bylo navrženo jako rozebíratelné v celé šířce ochranného pásma pípní.
  - Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí.
  - Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních pípní na vodovodní řád, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupák, hydrant, domovní uzavírací ventil) a vodárenských šachet.
  - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s SN 73 6005.
  - U pípní k liniovým stavbám v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz výše.
  - U pípní k liniovým stavbám v místech křížení dodržet svislou vzdálenost dle SN 73 6005.
  - V místě křížení budou pípní uloženy do chráněny (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma za řízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
  - V pípní řešení pípní za pomoci protlaku bude pípní hloubka uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou.
  - Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm.
  - Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízením SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stávajícího potrubí za řízení SmVaK Ostrava a.s.
  - V pípní nedodržení pípní bod tohoto stanoviska má být po předložení projektové dokumentace požadováno řešení kolize pípní vodovodu, pípní výměny potrubí vodovodu v pípní trase z materiálu tvárné litiny. Realizaci pípní v tomto pípní provádí v souladu s § 24 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění investor stavby, která potřeby pípní vyvolala.
  - Upozorníme, že upravené zpevněné plochy a komunikace musí být konstruktivně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd vozidel SmVaK Ostrava a.s.
  - V pípní, že je vodovodní potrubí pípní vedeno (v místě křížení s vodním tokem apod.) šybkou, požadujeme šybkou zachovat a respektovat.
  - Upozorníme, že po předložení konkrétního stavebního záměru nevytlučíme, že bude požadováno provedení pípní za řízení SmVaK Ostrava a.s., pípní bude požadováno řešení vzniklé kolize Dohodou o únosnosti v ochranném pásmu vodního díla, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
  - V pípní realizace záměru pípní (prodeje) pozemku, na kterém se nachází stávající za řízení v majetku, pípní v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme do smlouvy o pípní (prodeji) uvést informace o existenci našeho za řízení a informace o povinnostech z této existence plynoucích. Předávající informuje nabývacího (prodávající informuje kupujícího), že uvedený za řízení umístěný na řešeném pozemku má ve smyslu § 23 odst. 3 písmeno z. č. 274/2001 Sb., stanoveno ochranné pásmo, ve kterém se únosnosti vyjmenované v § 23 odst. 5 citovaného zákona mohou vykonávat pouze se souhlasem vlastníka vodovodu. Předávající (prodávající) dále informuje nabývacího (kupujícího), že podle § 7 odst. 1 citovaného zákona, za účelem udržování vodovodu v dobrém stavebním stavu má její vlastník (provozovatel) právo vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nachází.

#### Kanalizační stoky

Profil	Materiál	Etapa života	Provozní stědisko	Ochranné pásmo [m]
400	Beton	V provozu	stědisko kanalizačních cíí Nový Jiín	2,5
500	Beton	V provozu	stědisko kanalizačních cíí Nový Jiín	2,5

#### Podmínky týkající se pípní stavby – kolize s kanalizací:

- Před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení za řízení v majetku, pípní v provozování SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě písemné objednávky pípní služny viz níže.
- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění HUP, pípní el. rozvadě, sloupky oplocení, šachty vodoměrné, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebíratelné a bez podezdívky - ochranná pásma viz výše. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stávajícího potrubí na každou stranu - u vodovodních a

kanalizačních ad do průměru 500 mm v etn - 1,5 m; u vodovodních a kanalizačních ad nad průměrem 500 mm - 2,5 m; u vodovodních ad nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce v tšší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.

- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s SN 73 6005.
- U pípojek k liniovým stavbám v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz výše.
- U pípojek k liniovým stavbám v místech křížení dodržet svislou vzdálenost dle SN 73 6005.
- Křížení požadujeme v PD navrhnut kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících kanalizačních šachet.
- V místech křížení budou pípojky uloženy do chráněné (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízením SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- V případě řešení pípojek za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení kanalizace ověřena ruční kopanou sondou.
- Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízením SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stávajícího potrubí zařízením SmVaK Ostrava a.s.
- Upozordujeme investora stavby, že upravené zpevněné plochy a komunikace musí být konstruovány provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd stávajících vozidel SmVaK Ostrava a.s., což jsou t nápravová nákladní vozidla s celkovou hmotností až 26 tun.
- V případě, že se v zájmovém území nachází stávající výustní objekt, požadujeme jej zachovat v provozuschopném stavu.
- V případě realizace záměru píevodu (prodeje) pozemku, na kterém se nachází stávající zařízení v majetku, p íp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme do smlouvy o p íevodu (prodeji) uvést informace o existenci našeho zařízení a informace o povinnostech z této existence plynoucích. P edávající informuje nabývacího (prodávající informuje kupujícího), že uvedené zařízení umístěné na řešeném pozemku má ve smyslu § 23 odst. 3 písmeno z. č. 274/2001 Sb., stanoveno ochranné pásmo, ve kterém se innosti vyjmenované v § 23 odst. 5 citovaného zákona mohou vykonávat pouze se souhlasem vlastníka kanalizace. P edávající (prodávající) dále informuje nabývacího (kupujícího), že podle § 7 odst. 1 citovaného zákona, za účelem udržování kanalizace v dobrém stavebním stavu má její vlastník (provozovatel) právo vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se kanalizace nachází.

#### Vodovodní, p íp. kanalizační p ípojky

##### Podmínky týkající se p ípravy stavby – kolize s vodovodní, p íp. s kanalizační p ípojkou:

- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační p ípojkou dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle SN 73 6005.
- Při kolizi s vodovodní p ípojkou nutno respektovat SN 75 5411, při kolizi s kanalizační p ípojkou nutno respektovat SN 75 6101.
- P ípojka je v majetku majitele p ípojované nemovitosti (pozemku, stavby). O přesnou polohu p ípojek nutno požádat vlastníka p ípojek.
- Pokud bude řešena demolice objektu je investor povinen zajistit odpojení všech p ípadných p ípojek (vody, p ípadn kanalizace) p íed samotnou demolici. Odpojení p ípojek bude provedeno v místech napojení na hlavní ad.


Projektovou dokumentaci jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma výše uvedeného za ízení (v etn okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vn jším lícem tohoto za ízení) požadujeme p edložit k odsouhlasení.

Upozor ujeme, že v p ípad stávajícího odb ru (stávajícího napojení) toto vyjád ení ne eší p ípadné navýšení odb ru pitné vody a navýšení množství vypoušt ných odpadních vod (splaškové, deš ové), v etn zm ny jejich kvality.

Upozor ujeme, že toto stanovisko ne eší napojení na za ízení SmVaK Ostrava a.s. (vodovod, kanalizace).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

P íloha: situace Vámi vyzna eného zájmového území  
orienta ní zakres za ízení

Kontakty na vytý ení:

Za účelem vytý ení za ízení v majetku, v provozování SmVaK Ostrava a.s. kontaktujte

st edisko vodovodních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 402 143

st edisko vodovodních sítí T inec - tel.: 558 325 270

st edisko vodovodních sítí Haví ov - tel.: 596 411 416

st edisko vodovodních sítí Opava - tel.: 553 699 131

st edisko vodovodních sítí Nový Ji ín - tel.: 556 779 225, 556 779 221, 556 779 250

st edisko vodovodních sítí Bílovec - tel.: 556 410 015

st edisko OOV Krásné Pole - tel.: 596 942 023

st edisko OOV Sviadnov - tel.: 558 441 051

st edisko kanaliza ních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 639 143

st edisko kanaliza ních sítí Karviná - tel.: 596 317 962

st edisko kanaliza ních sítí Haví ov - tel.: 596 831 023

st edisko kanaliza ních sítí eský T šín - tel.: 558 737 077

st edisko kanaliza ních sítí Nový Ji ín - tel.: 556 779 268

st edisko kanaliza ních sítí Opava - tel.: 553 616 665

st edisko kanaliza ních sítí Bruntál - tel.: 731 604 879

st edisko OV Frýdek Místek - tel.: 558 639 149

st edisko OV Karviná - tel.: 596 312 428

st edisko OV Haví ov - tel.: 603 280 684

st edisko OV T inec - tel.: 558 330 261

st edisko OV Nový Ji ín - tel.: 603 489 105

st edisko OV Opava - tel.: 553 616 665

Za účelem získání informací (vytý ení) o projektovaném za ízení kontaktujte investora (budoucího majitele) daného za ízení.