

Zadavatel	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka	Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně
Způsob zadání	Veřejná zakázka vypsána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 20.02.2020

Vážený pan
Ing. Richard Šimek
Šimek gass, s.r.o.
Vřesinská 30/47
708 00 Ostrava - Poruba

v Novém Jičíně dne 02.04.2020

VĚC: Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel Vás na základě ustanovení § 48 odst. (2) písm. a) zákona

VYLUČUJE

z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Zdůvodnění:

Dne 12.03.2020 Vám byla datovou schránkou doručena Žádost o objasnění údajů, dokladů nebo doplnění údajů, dokladů dle § 46 odst. 1 zákona, v níž Vás zadavatel mimo jiné vyzývá k předložení Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo - Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy.

Na základě této výzvy byl dne 13.03.2020 zadavateli datovou schránkou doručen Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy.

Zadavatel projektovou dokumentací, částí Technická zpráva DPS 01.01 Technologie a spalínové cesty, Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně, bodem 4 Návrh technického řešení – nový stav, na str. 8, **definuje požadavek na parametry kotle K1, K3 o jmenovitém výkonu 80/60 °C - 366 kW**. Tento požadavek je dále uveden v položkovém rozpočtu, list a - DPS 01.01 - Technologie a spalínové cesty, Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně, položka č. 47; v Technické zprávě DPS 01.01 Technologie a spalínové cesty, Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně, bodu 4 Návrh technického řešení – nový stav, na str. 12; a v Technické zprávě DPS 01.01 Technologie a spalínové cesty, Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně, bodu 14 Příloha č. 1 – výpočet spalín K1, K3, na str. 21.

Vámi předložený Soupis u položky kotle K1, K3 uvádí, že **předmětem dodávky bude kotel Buderus Logano Plus SB625-310**.

Zadavatel při posuzování splnění technických parametrů dodávky Vámi nabízeného kotle vycházel z technických údajů výrobce uveřejněných na jeho webových stránkách <https://www.buderus.com/cz/cs/dokumenty/projekcni-podklady/pp-stacionarni-kotle.html>.

Z dokumentu na str. 21 s názvem Technický popis, bod 3.2.6 Technické údaje kondenzačního kotle Logano Plus SB625 vyplývá, že hodnota **jmenovitého výkonu 80/60 °C je 283 kW**. Technický popis je přílohou tohoto Oznámení.

Vámi předložená nabídka tedy nabízí kotle K1, K3 o nižším výkonu, než je specifikováno projektem. Každý kotel má nižší výkon o 83 kW, což je o 23% méně.

Vámi předložená nabídka nesplnila zadávací podmínky, zadavatel musí bez zbytečného odkladu odeslat účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení (§ 48 odst. 11 zákona).

Poučení:

Proti úkonům zadavatele oznamovaným v dokumentech je účastník zadávacího řízení oprávněn podat námitky dle §241 - §244 zákona.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta