

VYJÁDŘENÍ

souhlasné stanovisko vlastníka pozemku

STAVBA (akce) : Veřejné osvětlení, prodloužená ul. Purkyňova v Novém Jičíně
k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

Toto vyjádření se vydává na žádost investora (projektanta) za účelem a pro potřebu Stavebního úřadu a splnění podmínky o projednání projektové dokumentace a souhlasném vyjádření.

Jako účastník územního řízení na výše uvedené akci, která se dotkne pozemku v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, p.č. 625/10 ve vlastnictví:

Tělovýchovná Jednota Nový Jičín, Z.S., Msgr. Šrámka 1105/19, 74101 Nový Jičín.

Souhlasím s:

- 1) Umístěním a realizací podzemního vedení kabelu veřejného osvětlení (VO) pozemkem dle přiložené situace
- 2) S následným povolením přístupu pro údržbu kabelu po ukončení a kolaudaci stavby.
- 3) stavbou VO dotčené a okolní pozemky budou uvedeny do původního stavu, případné škody budou uhrazeny před kolaudací stavby.
- 4) Trasou VO v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, p.č. 625/10.
- 5) Předpokládaný termín realizace stavby je v r. 2019.
- 6) **Vůli souhlasu potvrzuji i podpisem na výkresu situace.**
- 7) Další připomínky a požadavky:

Ve NJ

3/12/2018

datum




podpis-vlastník: Předseda TJ

Hrachovec Jiří

IČO (pro potřebu smlouvy):

Telefonní číslo (pro další komunikaci):

Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	 Miroslav Sopuch; IČO: 13017101 Bratři Jaroškové 778/17, Nový Jičín 741 01
Sopuch Miroslav	Sopuch Miroslav	Sopuch Miroslav	Miloš Češík	
Investor				Projekční kancelář Trilcova 1309/19, Nový Jičín 741 01 Tel. 608 707 601, E-mail: posta@misa.cz
Město Nový Jičín, IČO 00298212 Masarykovo nám.1, 741 01 Nový Jičín				
Stupeň PD DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DUR)				Č. autorizace
AKCE: Veřejné osvětlení, prodloužená ul. Purkyňova (lokalita stadion) Nový Jičín k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí a Dolní Předměstí				Číslo zakázky
C. Situační výkresy				Datum
Název výkresu: Situace katastrální				Formát
				Měřítko
				Číslo výkresu
				1 : 1000
				C.2

SOUHLASÍM SE STAVENÍ ZAPRÁVY
 TĚLOVÝCHOVY ZEDNOVA, Z.O.
 AUGR. GRAFKA 1105/19
 441 01 NOVÝ JIČÍN
LEGENDA
 JIŘÍ PRACOVNÍK

Projektovaný kabel veřejného osvětlení (VO)
 CYKY 4Jx10 v tr.PE 63 ve výkopu hl. 0,8m (0,45m; 1,2m)
 LED svítidlo EMPESORT 188-2014 ZEUS (25W/3046
 lm), IP 66, Al odlitek, s optikou čočky se širokým /stranným/
 vyzařováním, na ocel Zn stožáru (K6-133/89/60 ...
 třístupňový, profil dříku kruhový)
 Stávající osvětlovací bod (stožár sadový bezpaticový)
 Stávající rozvaděč veřejného osvětlení (odbočný)

