

ETMING s.r.o.

kancelář:
ul. U Bečvy 2, 750 02 Přerov

e-mail: etming@email.cz

Projektová dokumentace

dle přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

objednatel: **Beskydské divadlo Nový Jičín,**
příspěvková organizace

stavba: **Modernizace elektro-požární signalizace
Beskydského divadla v Novém Jičíně**

místo stavby: **Nový Jičín, Divadelní 873/5,**
parc.č.487, v k.úz. Nový Jičín – Horní Předměstí

A.Průvodní zpráva

Obsah:

- A.1 Identifikační údaje**
 - A.1.1 Údaje o stavbě
 - A.1.2 Údaje o stavebníkovi
 - A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
- A.2 Členění stavby na objekty a technická zařízení**
- A.3 Seznam vstupních podkladů**

číslo zakázky: 12/19 - 12

datum: 02/2020

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: **Modernizace elektro-požární signalizace Beskydského divadla v Novém Jičíně**

Místo stavby: Nový Jičín, ul. Divadelní 873/5,
parc. č. 487, k.ú.z. Nový Jičín – Horní Předměstí

Předmět stavby: Výměna a modernizace technického zařízení (EPS) na základě požadavku Protokolu o kontrole provedené nrap. D. Benešovou z HZS územního odboru Nový Jičín

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby,
dle přílohy č. 13, dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Objednatel: **Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace**
Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín

IČ: 00096334

Vlastník pozemků parc. č. 487: Město Nový Jičín

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: **ETMING s.r.o.**, Kabelíkova 5., 750 02 Přerov, etming@email.cz
IČO: 47669322

Jméno a příjmení hlavního projektanta: **Ing. arch., ing. St. Žalud**
ČKA 00 003

Projektant části D.1.4d - zařízení EPS: **Ing. Zdeněk Šindler**

A.2 Členění stavby na objekty a technická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty, týká se pouze technického zařízení EPS
V budově Beskydského divadla.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Projekt EPS je zpracován na základě těchto podkladů:

- Zabezpečení systémem EPS je navrženo na základě požadavků projektu PBŘS a vyhlášky č. 268/2011Sb.
 - ČSN 342710, ČSN 730875, ČSN 730802, ČSN EN 54, Vyhl 246/2001 Sb.
 - návody a doporučení výrobce
 - výkresová dokumentace stavebního objektu
-