

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: OŽP/32095/2020/Pk

Spis. značka: OŽP/30041/2020-Pk

Vyřizuje: Mgr. Martin Petrušek, služ. č. 694

Telefon: 556 768 359

Mobil:

E-mail: e-podatelna@novyjicin-town.cz

Datum: 22.04.2020

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. č.p. 1/1
741 01 Nový Jičín

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ VÝJIMKY

Výroková část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku vodovodu a kanalizací podle § 25 písm. b), § 27 odst. 1 a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po provedeném správním řízení podle § 47 odst. 1 správního řádu,

p o v o l u j e

podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích

v ý j i m k u

pro **křížení nové splaškové kanalizace se stávající vodovodní přípojkou** PE DN 25 mm na parc. č. 166/1 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína, kdy je vodovodní přípojka uložena hlouběji než splašková kanalizace,

o kterou dne 15.04.2020 požádalo

Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín,

v tomto rozsahu:

V rámci stavby „**Domovní ČOV pro MŠ v Novém Jičíně - Bludovicích č.p. 73**“ na pozemku parc. č. 166/1, 694, 700/1, 705/1, 709/1 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína dojde na pozemku parc. č. 166/1 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína **ke křížení nové splaškové kanalizace se stávající vodovodní přípojkou** PE DN 25 mm na parc. č. 166/1 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína, kdy je vodovodní přípojka uložena hlouběji než splašková kanalizace. Vodovodní přípojka bude v místě křížení uložena do chráničky PE DN 50 mm délky 8 m, která bude vodotěsně uzavřena pryžovými manžetami.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, St 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt 08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.
JEN PRO OBJEDNANÉ:
Pá 08:00 – 11:00

<http://www.novyjicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

POČET STRAN: 3

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 15.04.2020 žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve kterém je stanoveno, že stoky pro odvádění odpadních vod, jakož i kanalizační přípojky, musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody, s tím, že výjimku může povolit vodoprávní úřad. Žadatel jedná prostřednictvím paní Evy Friedecké, pověřené referentky odboru bytového MÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

- Pověření paní Evy Friedecké ze dne 16.08.2019.
- Dokumentace zpracovaná v listopadu 2019 Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472, obsahující návrh technického opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní a to při běžném provozu i v případě poruchy.
- Stanovisko provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., ze dne 22.01.2020 pod zn. 9773/V001313/2020/NO pro územní a stavební řízení.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí postupoval podle § 6 odst. 1 a § 71 odst. 1 správního řádu a s ohledem úplné doklady, jediného účastníka řízení, kterým je pouze žadatel, rozhodl ve věci bez zbytečného odkladu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska zákona o vodovodech a kanalizacích a souvisejících předpisů.

Povolení výjimky z technických požadavků na stavby vodních děl vodovodu a kanalizace uvedených v § 12 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích je jedním z podkladů pro zpracovatele projektové dokumentace a nedotkne se práv vlastníků vodovodního a kanalizačního potrubí, ani práv jiných nad míru danou zákonnými předpisy. Výjimka neopravňuje žadatele k realizaci stavby. Vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou své oprávněné zájmy chránit v rámci územního popř. stavebního řízení.

Možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace, je zamezeno uložením vodovodního řádu v místě křížení do chráničky PE DN 50 mm délky 8 m, která bude vodotěsně uzavřena pryžovými manžetami.

Na základě výsledku řízení bylo rozhodnuto, jak uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Ve smyslu § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivé výroky nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Mgr. Martin Petrušek, v. r.
referent veřejné správy

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

1. Město Nový Jičín, pověřena Eva Friedecká, referentka OB MÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1,
741 01 Nový Jičín 1

Na vědomí:

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv