



LEGENDA :

- Potrubí vedeno v SDK podhledu a ve zdech izolovat návlekovou izolací
- tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)
- Měděné potrubí opatřit návlekovou izolací
- KK - kulový kohout
- VK - vypouštěcí kohout
- OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ - SE SPODNÍM NAPOJENÍM ZE ZDI , VESTAVĚNÝM VENTILEM
- POTRUBÍ MĚDĚNÉ VEDENO V PODLAŽE , IZOLOVAT NÁVLEKOVOU HADICÍ

TEPLOTNÍ SPÁD 55/45°C

Zod. projektant		Navrhl		Haráková Simona Venkovská 666 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705					
Haráková S.		Haráková S.							
Investor		Středisko volného času Fokus, Nový Jičín K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín							
Akce		STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, Nový Jičín							
						Formát		A 3	
						Datum		3/2019	
Obsah		Účel		DRS					
		Měřítko		Číslo výkresu					
VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.NP		1: 50		D.1.4.1.-1					