



LEGENDA :

- Potrubí vedeno v SDK podhledu a ve zdech izolovat návlekovou izolací
- tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)
- Měděné potrubí opatřit návlekovou izolací
- KK - kulový kohout
- VK - vypouštěcí kohout
- OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ - SE SPODNÍM NAPOJENÍM ZE ZDI , VESTAVĚNÝM VENTILEM
- POTRUBÍ MĚDĚNÉ VEDENO V PODLAŽE , IZOLOVAT NÁVLEKOVOU HADICÍ

TEPLOTNÍ SPÁD 55/45°C

Zod. projektant		Navrhl		Haráková Simona Venkovská 666 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705	
Haráková S.		Haráková S.			
Investor		Středisko volného času Fokus, Nový Jičín K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín			
Akce		STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Obsah VYTÁPĚNÍ - schéma větev 1		Formát		A 3	
		Datum		3/2019	
		Účel		DRS	
		Měřítko		Číslo výkresu	
		1 : 50		D.1.4.1-3	