

B

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ Č.2

VENKOVNÍ TERASA
PLOCHA 112,5m²

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ Č.1

VENKOVNÍ TERASA
26,6m²

SKLAD PRO ČÁST I.
27,0m²
103
15°C

101
20°C
ČÁST I.

MULTIFUNKČNÍ SÁL - 139,1m²

5 x 22 - 6120
5 x TH, PŠ -15

ČÁST II.
102
20°C

5 x 22 - 6100
5 x TH, PŠ -15

POZNÁMKA :

OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ - SE SPODNÍM NÁPOJENÍM ZE ZDI , VESTAVĚNÝM VENTILEM
POTRUBÍ MEDĚNÉ VEDENO V PODLAŽÍ , IZOLOVAT NÁVLEKOVOU HADÍČÍ
Potrubí vedeno v SDK, podhledu a ve zdech izolovat návlekovou izolací
tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)
Místně potrubí opravit návlekovou izolací
KK - kulový kohout
VK - vypouštěcí kohout

TEPLOTNÍ SPÁD 55/45°C

Zod. projektant	Navrh	Haráková Simona
Haráková S.	Haráková S.	Vančurová 686 Šenov u Nového Jičína
Investor	Klientem zadáno	ICO: 76019705
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA	Formát A 3
OBJEKTU	STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS	Datum 3/2019
	K Nemocnici 23. Nový Jičín	Účel DRS
Obsah	VTTAPĚNÍ - příloha 2,AP	Měřítko 1: 50
		Číslo výkresu D.1.4.1-2

A

