

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

Zadavatel:

Název zadavatele: Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace
se sídlem: K Nemocnici 1082, 74101 Nový Jičín
zastoupeno: Mgr. Michalem Podžorným, ředitelem
IČO: 75089157

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací a s ustanovením § 54 odst. 5 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem: „**VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS, NOVÝ JIČÍN**“, zadávané jako veřejná zakázka na stavební práce v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

Dotaz č. 1/

Ve výkresu jsme našli dřevěné schodiště vedoucí na terasu, ve výkazu výměr toto schodiště ale není. Prosíme o upřesnění

Odpověď zadavatele: Konstrukce schodiště je specifikována ve výkrese 02 PŮDORYS 2.NP. Položka bude do výkazu výměr doplněna.

Dotaz č. 2/

V rozpočtu Nástavba - Stavební část položka č. 88 je pergola. Žádáme o přesné definování materiálu, buď ocel nebo hliník. Jsou tam výrazné rozdíly ve vlastnostech i ceně. Dále prosíme o výpis materiálu prvků dané pergoly.

Odpověď zadavatele: Pergola je rozkreslena ve výkrese 03 PŮDORYS 3.NP. Ve výkrese je přímo uvedeno OCELOVÁ konstrukce s nástřikem stříbrnou barvou. Konstrukce bude tvořena ocelovými uzavřenými profily jekl 60/120/3 mm. Celková délka profilů 66,3 bm.

Dotaz č. 3/

V rozpočtu Nástavba - Stavební část položka č. 8 je světlík. Žádáme o přesné definování materiálu, buď ocel nebo hliník. Jsou tam výrazné rozdíly ve vlastnostech i ceně.

Odpověď zadavatele: Nosná konstrukce světlíku bude z uzavřených hliníkových profilů viz výkres 03 PŮDORYS 3.NP.

Dotaz č. 4/

V rozpočtu Stavební úpravy učebny digitálních technologií - položka č. 26 Horizontální žaluzie. Prosíme o bližší popis a výpis prvků.

Odpověď zadavatele: Jedná se volně visící horizontální žaluzii tvořenou lamelami šířky 50 mm ve stříbrné barvě. Žaluzie bude na dvou oknech (2 kusy, šířka 2,3m, výška 2,8m). Dokládáme výkres, kde jsou žaluzie zakresleny ve vizualizacích.

Dotaz č. 5/

Prosíme o doplnění skladby zateplené fasády s pohledovým betonem, v technické zprávě je uvedena pouze skladba pláště nástavby.

Odpověď zadavatele: Kontaktní zateplovací systém je tvořen EPS deskami tl. 140 mm (na tmel + mechanické kotvení), vyrovnávací stěrka s armovací tkaninou, stěrka imitující pohledový beton.

Dotaz č. 6/

Prosíme o objasnění položky č. 8 Nástavba stavební část, v položce je uveden hliníkový rošt a ve skladbě je dřevěný. Prosíme o objasnění, co všechno je obsahem této položky. Případně o specifikaci pohledového betonu

Odpověď zadavatele: Tato položka je v rozpočtu nesprávně a bude z výkazu výměr vymazána včetně souvisejících položek.

Dotaz č. 7/

Prosíme o objasnění položky č. 11 Zateplení 1.NP, nikde jsme našli přesnou specifikaci imitace kamene, prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele: Jedná se i chybnou informaci v položce rozpočtu, jde o stěrku imitující betonový povrch a bude ve výkazu výměr opravena.



Zadavatel tímto přikládá dodavatelům upravenou přílohu č. 4 ZD – Položkový rozpočet s výkazem výměr a další přílohy, na které se výše uvedené odpovědi odkazují.

Zadavatel vyzývá dodavatele, aby pro zpracování nabídky použili **výhradně** opravené formuláře.

Zadavatel vzhledem k charakteru poskytnutých dodatečných informací **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tj. do **14. 12. 2020; 10,00 hod.**

V Ostravě dne 27. 11. 2020

Ing. Jiří Kovačík (mumandi s. r. o.)
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Příloha:

OPRAVENÁ – Položkový rozpočet s výkazem výměr (příloha č. 4 ZD)
Vizualizace učebny digitálních technologií



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR