

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 21.01.2021

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel dne 03.02.2021 obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel obratem předal Žádost k vyjádření zpracovateli projektové dokumentace. Dne 07.02.2021 zadavatel obdržel vyjádření k jednotlivým dotazům, které však považuje za nedostatečné a vyzval zpracovatele projektové dokumentace k dalšímu doplnění.

Zadavatel níže přikládá dotazy dodavatele, jejichž **odpověď uveřejní dne 10.02.2021.**

Otázka č. 1

V technické zprávě D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika je uvedeno, že světelná soustava a hodnoty byly provedeny tokovou metodou. Výpočet byl proveden firemním programem výrobce svítidel. Dle uvedených parametrů nelze jasně určit typ světla tak, aby vyhovoval požadavkům divadla. Uchazeč může vycházet z obecných parametrů a zadavatel se tímto vystavuje riziku, že budou navržena světla, která nebudou odpovídat rázu budovy. V dokumentech poskytnutých zadavatelem chybí protokol o měření umělého osvětlení a chybí kniha svítidel.

Žádáme tímto o doložení knihy svítidel a výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1:2012.

Otázka č. 2

V technické zprávě D.1.4.3. Silnoproudá elektrotechnika je uvedeno, že ventilátory V3.1, V4.2 a V4.1 budou ovládány vypínačem s časovým doběhem. Toto není nikde zohledněno ve výkazu výměr.

Prosíme o doplnění položek.

Otázka č. 3

Dále se v technické zprávě D.1.4.3. Silnoproudá elektrotechnika uvádí, že citují: „Předmětem projektu je umělé osvětlení, vnitřní silové rozvody a hromosvod a uzemnění přístavby“. Na poslední straně technické zprávy zadavatel uvádí, že stávající soustava na střeše přístavby bude ponechána. V případě poškození bude provedena oprava. Stávající zrezivělé části budou vyměněny za nové. Ve výkazu výměr položky týkající se hromosvodu zcela chybí.

Z technické zprávy vyplývá, že hromosvod obsahuje zrezivělé části, které mají být vyměněny.

Žádáme zadavatele o rozšíření rozpočtu o tyto chybějící položky tak, aby jej byl uchazeč schopný relevantně ocenit.

Otázka č. 4

Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, velký sál v položce 21 je uvedený pouze hrubý popis rozvaděče RM3. Rozvaděč RM3 je v položce deklarován jako nový, ve kterém budou umístěny ovládací prvky výzbroje rozvaděče. Tyto prvky nejsou nikde specifikovány. Uveden je pouze hrubý popis účelu užívání.

Žádáme zadavatele o doložení výkresové části tohoto rozvaděče. Bez výkresu tuto položku nelze relevantně ocenit.

Otázka č. 5

Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, velký sál v položce 22 je velmi obecně uvedena informace o nových kabelážích z nového rozvaděče RM3 k pohonům osvětlovacích baterií, koncovým spínačům apod.

Žádáme zadavatele o dodání kabelové knihy, popřípadě specifikace kabelové výměry k uvedeným pohonům.

Otázka č. 6

Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, velký sál v položce 9 je uvedeno, že dojde k instalaci nových šálových ramen. Z dokumentace není patrné, kde budou nová šálová ramena umístěna.

Žádáme zadavatele, aby ve výkresu doplnil umístění nových šálových ramen.

Otázka č. 7

Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, malý sál v položce 7, scénické osvětlení – elektroinstalace je v popise položky uvedena informace o specifikaci MARS žlabu a kabeláži k bateriím, ke kterým povede nový opředený kabel a další elektroinstalace. Ve výkrese ani ve výkazu výměr není uvedena výměra délek těchto materiálů.

Žádáme o přesnou specifikaci délek těchto materiálů.

Žádáme tímto o upřesnění položek, či bližší specifikaci neboť z našeho odborného hlediska je v divadelním rozpočtu až příliš mnoho neznámých, které jsou schovány za ucelené komplety. Projektant se tímto zbavuje odpovědnosti, kterou přesouvá na odborné firmy. Z důvodu, že výkaz výměr obsahuje mnoho sdružujících položek, které je nutno rozdělovat na dílčí celky a následně oceňovat a sčítat, aby bylo možno relevantně použít nabídkovou cenu, žádáme zadavatele o prodloužení termínu pro podání nabídky.

Na základě ustanovení § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a oznamuje změnu termínu **z původního do 10.02.2021, do 10:00 hod na 22.02.2021, do 10:00 hod.** V této prodloužené lhůtě je zohledněno i zpoždění vysvětlení Žádosti.

Mgr. Pavel Bártek
ředitel divadla