

*Rozvodná soustava: 3+NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
- automatickým odpojením od zdroje*



objednatel: Beskydské divadlo Nový Jičín, p.o.			
Akce: Úprava divadelní techniky Beskydského divadla			
místo st.: Divadelní ulice č.p. 873/ 5, 741 01 Nový Jičín			
název: D. Dokumentace divadelní techniky D.2 - Elektroinstalace Půdorys hlavní jeviště			 Etming s.r.o. 750 02 Přerov U Bečvy 2 etming@email.cz
stupeň: Projektová dokum. dle vyhl. č. 499/2006	č. zak.: 11/20-14	formát: 9 A4	č. výkresu: D.2-03
navrhl: Ing. Z. Šindler		datum: 2/2021	
kreslil: Ing. Z. Šindler			
schválil: Ing. arch. Ing. St. Žalud			