

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 21.01.2021

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

V technické zprávě D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika je uvedeno, že světelná soustava a hodnoty byly provedeny tokovou metodou. Výpočet byl proveden firemním programem výrobce svítidel. Dle uvedených parametrů nelze jasně určit typ světla tak, aby vyhovoval požadavkům divadla. Uchazeč může vycházet z obecných parametrů a zadavatel se tímto vystavuje riziku, že budou navržena světla, která nebudou odpovídat rázu budovy. V dokumentech poskytnutých zadavatelem chybí protokol o měření umělého osvětlení a chybí kniha svítidel.

Žádáme tímto o doložení knihy svítidel a výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1:2012.

Odpověď č. 1

Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům Protokol o provedených výpočtech umělého osvětlení, který obsahuje informace i o použitých referenčních typech svítidel stejně jako kniha svítidel. Zadavatel považuje předložené podklady za dostatečné pro zpracování nabídky.

Aby zadavatel vyhověl dodavateli při vypořádání se s tímto dotazem, poskytuje Protokol o provedených výpočtech umělého osvětlení, v němž jsou označeny odkazy na konkrétní výrobky či výrobce umělého osvětlení. Uvedená specifikace konkrétního výrobku určuje technický srovnávací standard dodávky a zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.

Otázka č. 2

V technické zprávě D.1.4.3. Silnoproudá elektrotechnika je uvedeno, že ventilátory V3.1, V4.2 a V4.1 budou ovládány vypínačem s časovým doběhem. Toto není nikde zohledněno ve výkazu výměr.

Prosíme o doplnění položek.

Odpověď č. 2

Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr, a to na úrovni doplnění o položku 64 – relé čas SMR-T v části 08 - D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika. Doplněním položky 40 (viz odpověď na dotaz č. 3) a doplněním položky 64 došlo v opraveném výkazu výměr k přečíslování původních položek výkazu výměr.

Otázka č. 3

Dále se v technické zprávě D.1.4.3. Silnoproudá elektrotechnika uvádí, že citují: „Předmětem projektu je umělé osvětlení, vnitřní silové rozvody a hromosvod a uzemnění přístavby“. Na poslední straně technické zprávy zadavatel uvádí, že stávající soustava na střeše přístavby bude ponechána. V případě poškození bude provedena oprava. Stávající zrezivělé části budou vyměněny za nové. Ve výkazu výměr položky týkající se hromosvodu zcela chybí.

Z technické zprávy vyplývá, že hromosvod obsahuje zrezivělé části, které mají být vyměněny.

Žádáme zadavatele o rozšíření rozpočtu o tyto chybějící položky tak, aby jej byl uchazeč schopný relevantně ocenit.

Odpověď č. 3

Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr, a to na úrovni doplnění o položku 40 – Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10mm v části 08 - D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika. Doplněním položky 40 a položky 64 (viz odpověď na dotaz č. 2) došlo v opraveném výkazu výměr k přečíslování původních položek výkazu výměr.

Zadavatel přílohou č. 3 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům doplněnou technickou zprávu - D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika, str. 7, bod t) Hromosvod a uzemnění.

Otázka č. 4

Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, velký sál v položce 21 je uvedený pouze hrubý popis rozvaděče RM3. Rozvaděč RM3 je v položce deklarován jako nový, ve kterém budou umístěny ovládací prvky výzbroje rozvaděče. Tyto prvky nejsou nikde specifikovány. Uveden je pouze hrubý popis účelu užívání.

Žádáme zadavatele o doložení výkresové části tohoto rozvaděče. Bez výkresu tuto položku nelze relevantně ocenit.

Odpověď č. 4

Zadavatel přílohou č. 4 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům doplněný soubor dokumentů, obsahující výkresy rozvaděčů a technickou zprávu - D.1.4.6 – D.2 Elektroinstalace. Pravděpodobně se nejedná o položku 21 původního výkazu výměr, jak uvádí tazající se dodavatel, ale o položku 31 v původním výkazu výměr v části 11 – Divadelní technika resp. o položku 39 v opraveném výkazu výměr (v rámci odpovědi na dotaz č. 7 došlo k doplnění osmi položek, a tím k přečíslování původních položek výkazu výměr).

Otázka č. 5

Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, velký sál v položce 22 je velmi obecně uvedena informace o nových kabelážích z nového rozvaděče RM3 k pohonům osvětlovacích baterií, koncovým spínačům apod.

Žádáme zadavatele o dodání kabelové knihy, popřípadě specifikace kabelové výměry k uvedeným pohonům.

Odpověď č. 5

Zadavatel přílohou č. 4 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům doplněný soubor dokumentů, obsahující výkresy rozvaděčů a technickou zprávu - D.1.4.6 – D.2 Elektroinstalace. Pravděpodobně se nejedná o položku 22 původního výkazu výměr, jak uvádí tazající se dodavatel, ale o položku 32 v původním výkazu výměr v části 11 – Divadelní technika resp. o položku 40 v opraveném výkazu výměr (v rámci odpovědi na dotaz č. 7 došlo k doplnění osmi položek, a tím k přečíslování původních položek výkazu výměr).

Otázka č. 6

Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, velký sál v položce 9 je uvedeno, že dojde k instalaci nových šálových ramen. Z dokumentace není patrné, kde budou nová šálová ramena umístěna.

Žádáme zadavatele, aby ve výkresu doplnil umístění nových šálových ramen.

Odpověď č. 6

Zadavatel přílohou č. 4 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům doplněnou technickou zprávu - D.1.4.6 – D.1 Jevištní technologické zařízení strojní. Pravděpodobně se nejedná o položku 9 původního výkazu výměr, jak uvádí tazající se dodavatel, ale o položku 19 v původním výkazu výměr v části 11 – Divadelní technika resp. o položku 27 v opraveném výkazu výměr (v rámci odpovědi na dotaz č. 7 došlo k doplnění osmi položek, a tím k přečíslování původních položek výkazu výměr).

Otázka č. 7

Ve výkazu výměr D1.4.6 – úprava divadelní techniky, malý sál v položce 7, scénické osvětlení – elektroinstalace je v popise položky uvedena informace o specifikaci MARS žlabu a kabeláži k bateriím, ke kterým povede nový opředený kabel a další elektroinstalace. Ve výkrese ani ve výkazu výměr není uvedena výměra délek těchto materiálů.

Žádáme o přesnou specifikaci délek těchto materiálů.

Odpověď č. 7

Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr, a to na úrovni doplnění specifikace položky 6, přepisu položky 8 původního výkazu výměr na položku 7 a doplnění o položky 8 - 15 – scénické osvětlení v části 11 – Divadelní technika. Přesunem položky 2 původního výkazu výměr na položku 18 opraveného výkazu výměr a doplněním položek 8 – 15 došlo v opraveném výkazu výměr k přečíslování původních položek výkazu výměr.

Zadavatel přílohou č. 4 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům doplněný soubor dokumentů, obsahující technickou zprávu - D.1.4.6 – D.2 Elektroinstalace.

Mgr. Pavel Bártek
ředitel divadla