

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 21.01.2021

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Dle zadávací dokumentace ke splnění profesní způsobilosti bod 5.4. Profesní způsobilost bod c) požadujete platné Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru statika a dynamika staveb.

Budete, prosím akceptovat i platné Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru mosty a inženýrské konstrukce?

Odpověď č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat i platné Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru mosty a inženýrské konstrukce, a to za předpokladu, že dodavatel předloží osvědčení „Autorizovaný inženýr (IM00) v oboru mosty a inženýrské konstrukce“, který je oprávněn vykonávat i činnosti v rozsahu oboru statika a dynamika staveb (IS00).

Otázka č. 2

Ve výkresové části elektro projektu jsou uvedeny rozvaděče v provedení s požární odolností EI30DP1. Trvá zadavatel na uvedené specifikaci s požární odolností? Popřípadě i pro rozvaděč 4-RB, který je určen pro bytovou jednotku?

Odpověď č. 2

Ano, zadavatel trvá na uvedené specifikaci všech rozvaděčů v provedení s požární odolností EI30DP1.

Otázka č. 3

Ve výkazu výměr jsou uvedeny komplety rozvaděčů. Taktéž je přiložena technicko – obchodní specifikace výzbroje jednotlivých rozvaděčů. V PD pak následně výkresová část zapojení. Oceňováním bylo zjištěno, že neodpovídá výzbroj technicko – obchodní specifikace s výkresovou částí. Má dodavatel čerpat v počtu prvků z výkresové části nebo z technicko – obchodní specifikace? Konkrétně v rozvaděči 1 – rs – 2, v rozvaděči 3 – rs – 2, v rozvaděči 4 – RB.

Dále žádáme o upřesnění, zda – li QM1 je vypínač nebo jistič. Ve výkresové části je znázorněn jako vypínač, označen jako vypínač (QM), avšak je uvedená charakteristika jako u jističe. V technicko – obchodní dokumentaci je pak specifikován jako jistič. Co to tedy má být? Jistič nebo vypínač?

Odpověď č. 3

Ano, máte pravdu, že je rozpor v technicko – obchodní specifikaci a výkresové částí. Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravené výkresy, neboť správné byly údaje v technicko – obchodní specifikaci.

Hlavní jistič s označením QM může dle normy sloužit i jako hlavní vypínač. Zadavatel tuto skutečnost zohlednil do doplněné technické zprávy D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika, která je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Otázka č. 4

Jaké je provedení rozvaděče RM3. Taktéž s požární odolností EI30DP1 jako u všech nově dodávaných rozvaděčů? Nebo obyčejné?

Odpověď č. 4

Ano, provedení rozvaděče je s požární odolností EI30DP1 jako u všech nově dodávaných rozvaděčů.

Na základě ustanovení § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a oznamuje změnu termínu **z původního do 22.02.2021, do 10:00 hod na 24.02.2021, do 10:00 hod.**

Mgr. Pavel Bártek
ředitel divadla