

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 18.02.2021

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

V poskytnutém výkazu výměr – soupisu prací „SO 100 – Komunikace“ je uvedena stavební položka č. 61 „Montáž podélně půlených chrániček 324 x 8, včetně chráničky“....11,00 m. Dle našeho názoru na českém stavebním trhu se neprodává „plastová půlená chránička DN 300“. Tato chránička by tedy správně měla být nepůlená, a to buď „ocelová trubka bezešvá hladká DN 324 x 8 mm“, nebo „betonová roura TBH-Q 40/250 hrdlo“. Prosíme Vám tedy o tuto její adekvátní náhradu, pokud bude možno.

Odpověď č. 1

V případě položky č. 61 se správně jedná o podélně půlenou chráničku, tedy chránička nemá být nepůlená. Identifikovaná položka však neměla správný rozměr. Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr, položka č. 61 má průměr 160mm nikoli 324 x 8.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města