

HBH projekt spol. s r.o.  
Chelčického 533/4  
702 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR951/004380/2020	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0000149/2020	DATUM 16.9.2020
VYŘIZUJE Mgr. Schönwälder	TELEFON 956951218	GSM 725257574	FAX 558628209
			E-MAIL martin.schonwalder@lesycr.cz

### Stavba cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice, úsek vojenská vlečka

#### **- vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení**

V místě bývalé vojenské vlečky má být postavena cyklostezka. Součástí stavby je mj. SO 201 – most. Jedná se stávající železniční most křížící vodní tok Zrzávka a silnici I/57. Základové konstrukce mostu mají zůstat nezměněny a na spodní stavbě mostu má dojít pouze k sanaci betonových povrchů. Stavebně upravována bude jen svrchní stavba. Nově bude pod mostem umístěno podélné odvodnění, tím dojde ke snížení volné výšky o 0,25 m z cca 6,60 m na 6,25 m. Na průtok vod v korytě Zrzávky nebude mít tato změna žádný vliv. Odvodnění má být svedeno do vodního toku Zrzávka, v místě napojení svodu dojde ke zřízení vývařště.

Lesy České republiky, s.p., Správa toku – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku sdělují z hlediska správce vodního toku k předloženým podkladům následující:

- Cyklostezka kříží vodní tok Zrzávka, IDVT 10100959, ČHP 2-01-01-076, který je ve správě státního podniku Lesy České republiky. Pozemek koryta vodního toku p.č. 706/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína je ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. Majetkoprávní záležitosti (dotčení pozemku p.č. 806/1, k.ú. Bludovice u Nového Jičína) budou řešeny samostatně před vydáním stavebního povolení na předmětnou stavbu. Kontaktní osoba: Ing. Tošenovský, tel. 956 951 238, e-mail: michal.tosenovsky@lesycr.cz.


- Proti úpravě mostu nemáme námitek při splnění následujících podmínek:

1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, úprava mostu nesmí ovlivnit průtok vod v korytě Zrzávky.
2. V místě napojení svodu bude vybudováno vývařště.
3. Vybudované stavby nebude správce toku přebírat do svého majetku.
4. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.

5. Stavební ani jiný materiál v průběhu stavby nebude ukládán v korytě vodního toku ani v místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven.
6. Požadujeme oznámení zahájení prací, přizvání v průběhu prací. Po skončení stavby budeme přizvání ke kontrole splnění našich podmínek a k vydání písemného stanoviska, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek



Ing. Miroslav Kahánek  
Vedoucí ST - oblast povodí Odry