



Strategický partner města
Nový Jičín
pro výstavbu a provoz
městské optické sítě

BENEPRO, a.s.
Monika Burková
Tovární 1707/33,
Český Těšín, 737 01

e-mail: info@benepro.cz

Č.j. 37a /19

Vyřizuje: ing. Vladan Šetka

Nový Jičín
5.8.2019

Reakcí na Vaši žádost ze dne 1.8.2019 je následující vyjádření.

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací – SEK

vydané podle §101z.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) i dle dalších příslušných právních předpisů v plném znění pro účely stavebního řízení :

" Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín"

Při realizaci Vámi plánovaných a v žádosti uvedených zemních prací **dojde ke styku** s komunikačními vedeními a zařízeními naší sítě, která jsou chráněna ochranným pásmem. Do budovy je kabelový vstup dle přílohy a vnitřní kabelová trasa

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení je Vaše organizace a stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi zejména tím , že zajistí :

1. Nejméně 15 dnů před předpokládaným termínem oznámení zahájení prací písemně nebo telefonicky.
2. Před zahájením prací prokazatelně vyznačení polohy našeho vedení přímo ve staveništi (trase).
3. Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení .
4. Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku 30 cm uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
5. Upozornění pracovníků , aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků hloubících strojů, sbíječek .
6. Aby odkryté podzemní vedení bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou.
7. Aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod vedením před jeho zakrytím – záhozem a vyzvala nás k provedení kontroly zda není toto vedení viditelně poškozeno.
8. Aby při křížení případně souběžích s naším vedením byla dodržena platná norma ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a aby při provádění zemních prací byla dodržena platná ČSN 733050 „Zemní práce“.

Požadujeme, aby bylo neprodleně hlášeno každé poškození našeho vedení.

Doporučujeme požádat o vytýčení našeho vedení Ing. Vladana Šetku, tel.: 553 82 11 11

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle § 10 zák. č. 110/1964 Sb. Ve znění zákona č. 150/1992 Sb. o telekomunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro předloženou dokumentaci a pro rozsah prací v ní uvedených. Pozbývá platnosti 2 roky po vydání tohoto vyjádření

Czech Republic, NJNet s.r.o., Msgr.Šrámka 1119/26, 741 01 Nový Jičín

<http://www.njnet.cz>

DIČ: CZ26873788


tel.: +420 553 822111

e-mail: info@njnet.cz

č. účtu Komerční banka, a.s. 86-7067560207/0100

fax: +420 553 822112

Firma NJNet s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: C.28884



S pozdravem

Ing. Vladan Šetka
Výstavba sítě
vladan.setka@njnet.cz

NJNet
www.njnet.cz
info@njnet.cz

NJNet s.r.o.
Msgr. Šrámka 1119/26
741 01 Nový Jičín
Tel.: +420 553 822 111
DIČ: CZ26873788

Czech Republic, NJNet s.r.o., Msgr. Šrámka 1119/26, 741 01 Nový Jičín		
http://www.njnet.cz	DIČ: CZ26873788	tel.: +420 553 822111
e-mail: info@njnet.cz	č. účtu Komerční banka, a.s. 86-7067560207/0100	fax: +420 553 822112
Firma NJNet s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: C.28884		