

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Stavba Cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 01.04.2021

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Jedná se o stávající ocelovou konstrukci mostu. Jak se bude postupovat s nátěry v případě naměřených malých tloušťek nátěru (dle průzkumu PKO) 60+80 μ m nebo doplnění na 300 μ m?

Silně zkorodovaná místa a nové přípoje mostovky budou tryskána (VV) nebo mechanicky čištěna? (TZ)

Odpověď č. 1

Projekt počítá s provedením 2 celoplošných vrstev nátěrů (2. podkladová vrstva a vrchní nátěr) na celé konstrukci. Provede se tedy doplnění nátěrů na výslednou tloušťku 300 μ m.

Příprava povrchu bude provedena odstraněním nečistot vysokotlakým mytím vodou, případně mechanicky, viz „Návrh opatření str. 4“ zprávy korozního inženýra (příloha P1 TZ). Silně zkorodovaná místa a nové přípoje budou očištěny na stupeň pMa ISO 8501, viz „Návrh opatření str. 4“ zprávy korozního inženýra (příloha P1 TZ). Vše je obsaženo v rozpočtu.

Otázka č. 2

V poskytnutém slepém výkazu výměr / soupisu prací je v rámci „SO 101 – Stavba komunikace“ a „SO 103 – Vybavení komunikace“ uvedeno cca 15 stavebních položek (č.p. 3,4,5,6,7,8,13,14,17,18,19,51, a dále 6,7,8) s nedostatečným, zkráceným popisem/názvem položky? Prosíme Vás o jejich úpravu a doplnění, pokud bude možno.

Odpověď č. 2

Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům doplněný výkaz výměr.

JUDr. Václav Dobrozemský
místostarosta města